

**Месячный отчет о потреблении теплоносителя
и тепловой энергии из водяной системы за 01-2013**

Отчет сформирован 23.01.2013

Дата и время печати 24.01.2013 13:04:26

Тепловычислитель СПТ943.1; Сетевой номер NT=0; идентификатор ИД= **29217**

Канал ТВ1; Схема учета СП=0; Код абонента KB=1

Потребитель: _____ Адрес: **пос. Шушары, ул. Пушкинская, д.49.1 жилая**

Телефон: _____ Договор: 844 от

Источник теплоты: Нижние шушары, Школьная 56 Магистраль: ЦТП-ЭУ-2 Тепловая камера: _____

Договорной расход, т/сут: на циркуляцию _____ на ГВС _____

Договорная температура холодной воды источника подпитки: tхв= _____ °C


Наибольший измеряемый расход, т/сут: M1= _____ M2= _____ M3= _____

Наименьший измеряемый расход, т/сут: M1= _____ M2= _____ M3= _____

Сутки, час	НС	Время счета Ti	подающий труб.			обратный труб.			M3	Тепло Q	
			t1	P1	M1	t2	P2	M2			
24.12.12	00:00	-	24.00	73.50	5.344	672.650	53.13	3.441	622.551	50.099	16.396
25.12.12	00:00	-	24.00	74.45	5.388	673.341	54.28	3.464	625.172	48.169	16.228
26.12.12	00:00	-	24.00	72.54	5.208	676.313	54.10	3.238	629.087	47.226	15.059
27.12.12	00:00	-	24.00	74.36	5.621	721.452	56.42	3.330	673.557	47.896	15.688
28.12.12	00:00	-	24.00	72.71	5.481	730.420	56.06	3.149	681.133	49.287	14.962
29.12.12	00:00	-	24.00	73.31	5.252	682.251	55.55	3.259	636.641	45.610	14.686
30.12.12	00:00	-	24.00	73.90	5.326	683.222	55.81	3.353	630.715	52.507	15.326
31.12.12	00:00	-	24.00	76.48	5.611	734.963	58.72	3.280	676.346	58.617	16.536
01.01.13	00:00	-	24.00	76.07	5.594	745.773	59.52	3.094	702.892	42.881	14.937
02.01.13	00:00	-	24.00	75.13	5.555	744.663	59.12	3.088	698.743	45.920	14.681
03.01.13	00:00	*	24.00	74.67	5.547	744.982	59.16	3.083	698.082	46.899	14.376
04.01.13	00:00	-	24.00	74.44	5.500	736.382	59.09	3.086	692.968	43.414	13.910
05.01.13	00:00	-	24.00	73.59	5.377	720.295	58.11	3.118	670.799	49.497	14.071
06.01.13	00:00	-	24.00	75.09	5.457	707.894	58.70	3.274	661.079	46.816	14.388
07.01.13	00:00	-	24.00	74.23	5.394	699.361	57.87	3.270	653.850	45.511	14.117
08.01.13	00:00	-	24.00	74.03	5.260	687.736	57.21	3.251	636.769	50.966	14.514
09.01.13	00:00	-	24.00	74.49	5.341	693.352	57.51	3.266	646.726	46.626	14.491
10.01.13	00:00	-	24.00	75.68	5.550	726.322	59.11	3.204	677.655	48.667	14.957
11.01.13	00:00	-	24.00	73.25	5.285	669.095	56.01	3.359	624.253	44.842	14.077
12.01.13	00:00	-	24.00	73.47	5.242	668.775	55.33	3.343	619.402	49.373	14.892
13.01.13	00:00	-	24.00	73.65	5.241	672.435	55.55	3.342	617.890	54.545	15.231
14.01.13	00:00	*	24.00	74.58	5.433	690.341	56.85	3.363	643.300	47.041	14.951
15.01.13	00:00	-	24.00	71.15	5.396	685.266	54.75	3.372	637.243	48.023	13.891
16.01.13	00:00	-	24.00	75.51	5.418	685.852	57.43	3.377	639.464	46.388	15.097
17.01.13	00:00	-	24.00	75.29	5.245	665.130	56.45	3.325	618.298	46.832	15.210
18.01.13	00:00	-	24.00	75.80	5.274	669.681	56.18	3.339	625.155	44.526	15.673
19.01.13	00:00	-	24.00	75.72	5.248	670.027	55.94	3.325	621.604	48.422	15.995
20.01.13	00:00	-	24.00	75.78	5.194	660.554	55.99	3.365	606.131	54.423	16.159
21.01.13	00:00	-	24.00	75.87	5.242	663.578	56.49	3.350	617.187	46.391	15.515
22.01.13	00:00	*	24.00	73.57	5.271	658.486	55.46	3.353	610.390	48.096	14.615
23.01.13	00:00	*	24.00	73.66	5.310	669.395	55.92	3.369	621.559	47.836	14.578
ИТОГО		*	744.00	74.40	5.379	21510.000	56.76	3.281	20016.600	1493.350	465.206
		ч	°C	кг/см2	°C	кг/см2	т	т	Гкал		

Ответственный за учет: инженер КИПиА Соколов А.В.

Дата : 24.01.2013



[Handwritten signature]

ОТРЕЗ КРИСТАЛ
ИНЖЕНЕР 1КАТ.
БАРЛОВА А.В.

340,33 Гкал.

Месячный отчет о потреблении теплоносителя
и тепловой энергии из водяной системы за 01-2013

составлен 23.01.2013
дата печати 24.01.2013 13:04:26
вычислитель СПТ943.1; Сетевой номер NT=0; идентификатор ИД= 29217
канал ТВ2; Схема учета СП=0; Код абонента KB=2
Потребитель: _____ Адрес: **пос. Шушары, ул. Пушкинская, д.49.1 жилая**
Телефон: _____ Договор: 844 от _____
Источник теплоты: Нижние шушары, Школьная 56 Магистраль: ЦТП-ЭУ-2 Тепловая камера: _____
Договорной расход, т/сут: на циркуляцию _____ на ГВС _____
Договорная температура холодной воды источника подпитки: t_{хв}= _____ °C
Наибольший измеряемый расход, т/сут: M1= _____ M2= _____ M3= _____
Наименьший измеряемый расход, т/сут: M1= _____ M2= _____ M3= _____

Сутки, час	НС	Время счета Ти	подающий труб.			обратный труб.			M3	Тепло Q
			t1	P1	M1	t2	P2	M2		
24.12.12 00:00	-	24.00	73.53	4.300	174.654	59.50	2.600	143.236	31.418	4.328
25.12.12 00:00	-	24.00	74.48	4.300	172.025	60.36	2.600	142.394	29.631	4.226
26.12.12 00:00	-	24.00	72.38	4.300	173.602	59.29	2.600	145.367	28.235	3.954
27.12.12 00:00	-	24.00	74.32	4.300	173.758	60.95	2.600	146.311	27.447	4.005
28.12.12 00:00	-	24.00	72.75	4.300	176.527	60.07	2.600	147.980	28.547	3.962
29.12.12 00:00	-	24.00	73.31	4.300	171.720	60.31	2.600	145.616	26.104	3.814
30.12.12 00:00	-	24.00	73.93	4.300	176.888	60.91	2.600	143.795	33.093	4.327
31.12.12 00:00	-	24.00	76.53	4.300	183.567	63.14	2.600	145.660	37.907	4.862
01.01.13 00:00	-	24.00	76.00	4.300	170.500	62.61	2.600	148.578	21.922	3.663
02.01.13 00:00	-	24.00	75.08	4.300	174.085	62.14	2.600	148.566	25.519	3.847
03.01.13 00:00	*	24.00	74.66	4.300	175.313	62.04	2.600	148.537	26.776	3.880
04.01.13 00:00	-	24.00	74.45	4.300	172.170	61.72	2.600	148.498	23.672	3.660
05.01.13 00:00	-	24.00	73.59	4.300	176.530	61.29	2.600	146.618	29.911	4.011
06.01.13 00:00	-	24.00	75.02	4.300	172.888	62.09	2.600	145.497	27.391	3.944
07.01.13 00:00	-	24.00	74.19	4.300	171.917	61.42	2.600	145.347	26.569	3.836
08.01.13 00:00	-	24.00	74.04	4.300	176.230	61.37	2.600	144.287	31.944	4.201
09.01.13 00:00	-	24.00	74.52	4.300	172.404	61.54	2.600	144.862	27.541	3.940
10.01.13 00:00	*	24.00	75.63	4.300	171.922	62.63	2.600	143.427	28.495	4.028
11.01.13 00:00	-	24.00	73.24	4.300	166.360	60.24	2.600	139.513	26.846	3.787
12.01.13 00:00	-	24.00	73.50	4.300	170.495	60.30	2.600	139.689	30.806	4.117
13.01.13 00:00	-	24.00	73.67	4.300	175.052	60.57	2.600	139.030	36.022	4.483
14.01.13 00:00	*	24.00	74.60	4.300	169.318	61.19	2.600	141.483	27.835	3.983
15.01.13 00:00	-	24.00	70.85	4.300	173.014	58.62	2.600	143.686	29.328	3.840
16.01.13 00:00	-	24.00	75.52	4.300	167.338	61.83	2.600	139.377	27.961	4.027
17.01.13 00:00	-	24.00	75.30	4.300	168.055	61.36	2.600	139.510	28.544	4.101
18.01.13 00:00	-	24.00	75.79	4.300	165.967	61.53	2.600	140.256	25.711	3.957
19.01.13 00:00	-	24.00	75.69	4.300	168.821	61.66	2.600	139.084	29.737	4.211
20.01.13 00:00	-	24.00	75.80	4.300	172.525	61.72	2.600	135.653	36.872	4.712
21.01.13 00:00	-	24.00	75.90	4.300	165.777	61.62	2.600	137.660	28.118	4.108
22.01.13 00:00	-	24.00	73.28	4.300	166.066	60.49	2.600	135.692	30.375	3.967
23.01.13 00:00	*	24.00	73.59	4.300	165.650	60.79	2.600	135.928	29.722	3.932
ИТОГО	*	744.00	74.36	4.300	5331.140	61.14	2.600	4431.140	900.001	125.711
	ч		°C	кг/см2	т	°C	кг/см2	т	т	Гкал

Ответственный за учет: инженер КИПиА Соколов А.В.

Дата : 24.01.2013

183 826,51

63

1462.29