

О Т Ч Е Т о теплоснабжении по приборам УУТЭ за 04-2013

Абонент: 000 "УК "Единый город" отопление
Адрес: ЛО, Гатчинский р-н пос.Новый Свет д.32
Обслуживающая организация: 000 "Мегахит"
Источник Гатчина

Договор №
Стр.адрес
Телефон
Схема: 4-х трубная зависимая

Узел учета: жилое о
Код УУТЭ
Рассматривать с УУТ
График 95/70

Установленные приборы:

Часовые и суточные архивы в файлах спт943-16011-ч-0413.txt

Вычислитель: СПТ943.1 ТВ-1 СПО № 16011 Приборы УУТЭ поверены до Тхв = 5,00 ОС

Подающ.тр.(M1): расходомер ПРЭМ Gmin= 0,48 Gmax= 72 термопреобр: КТПТР-05 Преобразователь давления _____
Обратн.тр. (M2): расходомер ПРЭМ Gmin= 0,48 Gmax= 72 термопреобр: КТПТР-05 Преобразователь давления _____
Тр. ГВС (M3): расходомер _____ Gmin= _____ Gmax= _____ термопреобр: _____ Преобразователь давления _____
Тр. цирк. ГВС (M4): расходомер _____ Gmin= _____ Gmax= _____ термопреобр: _____ Преобразователь давления _____

Расчетный алгоритм: Зима $Q=M1(h1-hxв)-M2(h2-hxв)$ Лето $Q=M1(h1-hxв)-M2(h2-hxв)$

Договорные нагрузки, Гкал/час $Qот=0,428$ $Qвент=$ $Qгвс=$ $Qтех=$
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час $Qот=0,428$ $Qвент=$ $Qгвс=$ $Qтех=$
Договорные расходы (ср.сут) т/сут $Gот=286,32$ $Gвент=$ $Gгвс=$ $Gтех=$
Конст. значения P1=4,5 P2=4 P3= P4= t1=95 t2=70 t3= t4=

Фактическое потребление за отчетный период с 20.03.2013 по 18.04.2013

Дата	Время счета ти	НС	m1, т	m2, т	m1-m2, т	t1, °C	t2, °C	dt, °C	P1, кг/см2	P2, кг/см2	Контроль	Темп О
20.03.13	24.00	21	225.30	228.00	-2.70	65.20	53.44	11.76	4.50	4.00		2.71
21.03.13	24.00	21	225.85	228.53	-2.68	67.05	54.60	12.45	4.50	4.00		2.88
22.03.13	24.00	21	234.73	237.52	-2.79	66.38	54.39	11.99	4.50	4.00		2.88
23.03.13	24.00	21	235.94	238.73	-2.79	64.86	53.51	11.35	4.50	4.00		2.74
24.03.13	24.00	21	222.71	225.33	-2.63	64.32	52.60	11.72	4.50	4.00		2.67
25.03.13	24.00	21	220.79	223.39	-2.60	66.64	54.37	12.28	4.50	4.00		2.77
26.03.13	24.00	21	221.84	224.43	-2.59	62.60	51.77	10.83	4.50	4.00		2.46
27.03.13	24.00	21	222.96	225.60	-2.64	60.51	50.43	10.08	4.50	4.00		2.30
28.03.13	24.00	21	224.50	227.22	-2.72	59.60	49.90	9.69	4.50	4.00		2.23
29.03.13	24.00	21	224.57	227.36	-2.78	57.41	48.44	8.97	4.50	4.00		2.07
30.03.13	24.00	21	225.10	227.99	-2.89	57.43	48.44	8.98	4.50	4.00		2.08
31.03.13	24.00	21	225.78	228.74	-2.96	58.36	49.11	9.25	4.50	4.00		2.14
01.04.13	24.00	16,19,21	200.50	203.39	-2.88	57.59	48.26	9.33	4.50	4.00		1.92
02.04.13	24.00	21	223.72	226.66	-2.94	58.22	49.05	9.17	4.50	4.00		2.11
03.04.13	24.00	21	223.93	226.84	-2.91	57.83	48.77	9.06	4.50	4.00		2.08
04.04.13	24.00	21	224.85	227.76	-2.91	59.23	49.80	9.43	4.50	4.00		2.17
05.04.13	24.00	21	221.85	224.72	-2.87	55.75	47.34	8.41	4.50	4.00		1.92
06.04.13	24.00	21	223.40	226.31	-2.91	57.79	48.79	9.01	4.50	4.00		2.07
07.04.13	24.00	21	223.43	226.30	-2.87	58.70	49.51	9.19	4.50	4.00		2.11
08.04.13	24.00	21	223.98	226.85	-2.87	55.72	47.46	8.25	4.50	4.00		1.90
09.04.13	24.00	21	224.45	227.39	-2.94	55.79	47.40	8.39	4.50	4.00		1.94
10.04.13	24.00	21	223.80	226.70	-2.90	56.14	47.63	8.51	4.50	4.00		1.96
11.04.13	24.00	21	223.72	226.63	-2.91	54.57	46.72	7.86	4.50	4.00		1.81
12.04.13	24.00	10,11,21	224.19	227.16	-2.96	50.69	43.79	6.89	4.50	4.00		1.59
13.04.13	24.00	21	222.19	225.05	-2.86	48.10	41.94	6.15	4.50	4.00		1.41
14.04.13	24.00	21	224.42	227.32	-2.90	48.47	42.24	6.23	4.50	4.00		1.44
15.04.13	24.00	21	223.21	226.02	-2.81	46.91	41.02	5.89	4.50	4.00		1.36
16.04.13	24.00	21	223.51	226.30	-2.79	47.26	41.29	5.96	4.50	4.00		1.38
17.04.13	24.00	21	223.29	226.00	-2.71	44.97	39.74	5.23	4.50	4.00		1.21
18.04.13	24.00	21	224.20	226.94	-2.73	45.56	40.18	5.38	4.50	4.00		1.25
Среднее	24.00		223.76	226.57	-2.82	56.99	48.06		4.50	4.00		2.05
ИТОГО	720.0		6712.7	6797.2	-84.46							61.55

Итого по приборам учета

ИТОГО	720.00		6712.7	6797.2	-84.46							61.55
-------	--------	--	--------	--------	--------	--	--	--	--	--	--	-------

Показания счетчиков на момент съема данных

Дата и время	M1, тонн	M2, тонн	M3, тонн	M4, тонн	V5, м3	Q, Гкал	Тп, час
19.04.2013	44210.56	44716.78				431.07	6774.20
19.04.2013	44210.56	44716.78				431.07	6774.2

Период расчета по _____ суток с _____
Период расчета по договору: _____ суток с _____
Период превышения t2: _____ суток с _____

Инженер ОПУ филиала ГУП "ТЭК СПб"

Ответственный за учет тепловой энергии (от Абонента)

Херай М.К.



О Т Ч Е Т о теплотреблении по приборам УУТЭ за 04-2013

Абонент: ООО "УК "Единый город" ГВС
Адрес: ЛО, Гатчинский р-н пос.Новый Свет д.32
Обслуживающая организация: ООО "Мегахит"
Источник Гатчина

Договор №
Стр.адрес
Телефон
Схема: 4-х трубная зависимая

Узел учета: жилое ГВС
Код УУТЭ
Рассматривать с УУТЭ
График 65/55

Установленные приборы:

Часовые и суточные архивы в файлах спт943-16011-ч-0413.txt

Вычислитель: СПТ943.1 ТВ-2 СП7 № 16011 Приборы УУТЭ поверены до Тхв = 5,00 ОС

Подающ.тр.(М1): расходомер ПРЭМ Gmin= 0,12 Gmax= 30 термопреобр: КТПТР-05 Преобразователь давления _____
Обратн.тр. (М2): расходомер ПРЭМ Gmin= 0,048 Gmax= 12 термопреобр: КТПТР-05 Преобразователь давления _____
Тр. ГВС (М3): расходомер _____ Gmin= _____ Gmax= _____ термопреобр: _____ Преобразователь давления _____
Тр. цирк. ГВС (М4): расходомер _____ Gmin= _____ Gmax= _____ термопреобр: _____ Преобразователь давления _____

Расчетный алгоритм: Зима $Q=M1(h1-hxв)-M2(h2-hxв)$ Лето $Q=M1(h1-hxв)-M2(h2-hxв)$

Договорные нагрузки, Гкал/час Qот=0,194 Qвент=_____ Qгвс=_____ Qтех=_____
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час Qот=0,194 Qвент=_____ Qгвс=_____ Qтех=_____
Договорные расходы (ср.сут) т/сут Gот=60 Gвент=_____ Gгвс=_____ Gтех=_____
Конст. значения P1=4,5 P2=2,6 P3= P4= t1=65 t2=55 t3= t4=

Фактическое потребление за отчетный период с 20.03.2013 по 18.04.2013

Дата	Время счета Тп	НС	М1, т	М2, т	М1-М2, т	Т1, °C	Т2, °C	ΔТ	Р1, кг/см2	Р2, кг/см2	Контроль	Тепло Q
20.03.13	24.00	14	20.73	0.00	20.73	43.28	0.00	43.28	4.50	0.00		0.79
21.03.13	24.00	14	13.92	0.00	13.91	41.16	0.00	41.16	4.50	0.00		0.50
22.03.13	24.00	14	13.89	0.00	13.89	40.16	0.00	40.16	4.50	0.00		0.49
23.03.13	24.00	14	14.21	0.00	14.21	40.38	0.00	40.38	4.50	0.00		0.50
24.03.13	24.00	14	15.92	0.00	15.92	44.27	0.00	44.27	4.50	0.00		0.62
25.03.13	24.00	14	13.29	0.00	13.29	41.25	0.00	41.25	4.50	0.00		0.48
26.03.13	24.00	14	13.93	0.00	13.93	42.04	0.00	42.04	4.50	0.00		0.52
27.03.13	24.00	14	14.43	0.00	14.43	41.31	0.00	41.31	4.50	0.00		0.52
28.03.13	24.00	14	14.81	0.00	14.81	40.37	0.00	40.37	4.50	0.00		0.52
29.03.13	24.00	14	15.45	0.00	15.45	42.06	0.00	42.06	4.50	0.00		0.57
30.03.13	24.00	14	15.70	0.00	15.70	41.08	0.00	41.08	4.50	0.00		0.56
31.03.13	24.00	14	15.88	0.00	15.88	41.58	0.00	41.58	4.50	0.00		0.58
01.04.13	24.00	14	13.87	0.00	13.87	40.45	0.00	40.45	4.50	0.00		0.49
02.04.13	24.00	14	15.43	0.00	15.43	40.66	0.00	40.66	4.50	0.00		0.55
03.04.13	24.00	14	15.35	0.00	15.35	41.22	0.00	41.22	4.50	0.00		0.56
04.04.13	24.00	14	14.41	0.00	14.41	40.31	0.00	40.31	4.50	0.00		0.51
05.04.13	24.00	14	14.14	0.00	14.14	39.61	0.00	39.61	4.50	0.00		0.49
06.04.13	24.00	14	17.41	0.00	17.41	41.72	0.00	41.72	4.50	0.00		0.64
07.04.13	24.00	14	15.26	0.00	15.26	42.56	0.00	42.56	4.50	0.00		0.57
08.04.13	24.00	14	14.70	0.00	14.70	40.51	0.00	40.51	4.50	0.00		0.52
09.04.13	24.00	14	12.99	0.00	12.99	42.60	0.00	42.60	4.50	0.00		0.49
10.04.13	24.00	14	11.22	0.00	11.22	45.82	0.00	45.82	4.50	0.00		0.46
11.04.13	24.00	14	11.33	0.00	11.33	45.61	0.00	45.61	4.50	0.00		0.46
12.04.13	24.00	10,14	11.78	0.00	11.78	44.80	0.00	44.80	4.50	0.00		0.47
13.04.13	24.00	14	13.95	0.00	13.95	44.72	0.00	44.72	4.50	0.00		0.55
14.04.13	24.00	14	12.83	0.00	12.82	45.91	0.00	45.91	4.50	0.00		0.52
15.04.13	24.00	14	12.94	0.00	12.94	45.53	0.00	45.53	4.50	0.00		0.52
16.04.13	24.00	14	12.15	0.00	12.15	45.24	0.00	45.24	4.50	0.00		0.49
17.04.13	24.00	14	11.34	0.00	11.34	45.53	0.00	45.53	4.50	0.00		0.46
18.04.13	24.00	14	10.75	0.00	10.75	44.80	0.00	44.80	4.50	0.00		0.43
Среднее	24.00		14.13	0.00	14.13	42.55	0.00		4.50	0.00		0.53
ИТОГО	720.0		424.0	0.0	424.00							15.84

Итого по приборам учета

ИТОГО	720.00		424.0	0.0	424.00							15.84
-------	--------	--	-------	-----	--------	--	--	--	--	--	--	-------

Показания счетчиков на момент съема данных

Дата и время	М1, тонн	М2, тонн	М3, тонн	М4, тонн	У5, м3	Q, Гкал	Тп, час
19.04.2013	9754.15	0				423.49	6773.42
19.04.2013	9754.15	0				423.49	6773.42

Период расчета по _____ суток с _____
Период расчета по договору: _____ суток с _____
Период превышения t2: _____ суток с _____

Инженер ОПУ филиала ГУП "ТЭК СПб"

Ответственный за учет тепловой энергии (от Абонента)

Хетаг М.К.

