

О Т Ч Е Т о теплотреблении по приборам УУТЭ за 04-2013

Абонент: ООО "УК "Единый город" отопление
Адрес: ЛО, Гатчинский р-н пос.Новый Свет д.33
Обслуживающая организация: ООО "Мегажит"
Источник Гатчина

Договор №
Стр.адрес
Телефон
Схема: 4-х трубная зависимая

Узел учета: жилое отопл
Код УУТЭ
Рассматривать с УУТЭ
График 95/70

Установленные приборы:

Часовые и суточные архивы в файлах спт943-15712-ч-0413.txt

Вычислитель: СПТ943.1 ТВ-1 СПО № 15712 Приборы УУТЭ поверены до Тхв = 5,00 ОС

Подающ.тр.(М1): расходомер ПРЭМ Gmin= 0,48 Gmax= 72 термопреобр: КТПТР-05 Преобразователь давления _____
Обратн.тр. (М2): расходомер ПРЭМ Gmin= 0,48 Gmax= 72 термопреобр: КТПТР-05 Преобразователь давления _____
Тр. ГВС (М3): расходомер _____ Gmin= _____ Gmax= _____ термопреобр: _____ Преобразователь давления _____
Тр. цирк. ГВС (М4): расходомер _____ Gmin= _____ Gmax= _____ термопреобр: _____ Преобразователь давления _____

Расчетный алгоритм: Зима Q=M1(h1-hхв)-M2(h2-hхв) Лето Q=M1(h1-hхв)-M2(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час Qот=0 Qвент=_____ Qгвс=_____ Qтех=_____
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час Qот=0 Qвент=_____ Qгвс=_____ Qтех=_____
Договорные расходы (ср.сут) т/сут Gот=224,64 Gвент=_____ Gгвс=_____ Gтех=_____
Конст. значения P1=4 P2=3,5 P3= P4= t1=95 t2=70 t3= t4=

Фактическое потребление за отчетный период с 20.03.2013 по 18.04.2013

Дата	Время счета Тп	НС	Учет (ТВ-1) СП-0								Контроль	Тепло Q
			m1, т	m2, т	m1-m2, т	t1, °C	t2, °C	dt,	P1, кг/см2	P2, кг/см2		
20.03.13	24.00	21	285.95	289.60	-3.65	65.12	55.00	10.12	4.00	3.50		3.02
21.03.13	24.00	21	285.69	289.23	-3.54	66.97	56.25	10.73	4.00	3.50		3.19
22.03.13	24.00	21	293.42	297.31	-3.89	66.33	55.85	10.48	4.00	3.50		3.20
23.03.13	24.00	21	293.59	297.25	-3.65	64.78	54.72	10.05	4.00	3.50		3.08
24.03.13	24.00	21	281.25	284.84	-3.59	64.24	54.08	10.16	4.00	3.50		2.98
25.03.13	24.00	21	280.93	284.25	-3.32	66.57	55.93	10.63	4.00	3.50		3.11
26.03.13	24.00	21	281.45	284.89	-3.44	62.53	53.10	9.42	4.00	3.50		2.77
27.03.13	24.00	21	281.59	284.73	-3.14	60.44	51.61	8.83	4.00	3.50		2.60
28.03.13	24.00	21	281.74	285.16	-3.43	59.54	51.00	8.53	4.00	3.50		2.52
29.03.13	24.00	21	281.28	284.60	-3.32	57.34	49.38	7.96	4.00	3.50		2.35
30.03.13	24.00	21	282.12	285.32	-3.20	57.34	49.32	8.01	4.00	3.50		2.37
31.03.13	24.00	21	282.12	285.47	-3.35	58.28	50.13	8.15	4.00	3.50		2.41
01.04.13	24.00	19,21	257.67	261.01	-3.35	57.41	49.28	8.13	4.00	3.50		2.20
02.04.13	24.00	21	283.21	286.71	-3.50	58.15	50.04	8.11	4.00	3.50		2.41
03.04.13	24.00	21	282.61	286.07	-3.46	57.76	49.72	8.04	4.00	3.50		2.38
04.04.13	24.00	21	282.54	286.19	-3.65	59.17	50.78	8.38	4.00	3.50		2.48
05.04.13	24.00	21	282.46	286.05	-3.59	55.68	48.32	7.36	4.00	3.50		2.19
06.04.13	24.00	21	282.46	286.05	-3.59	57.72	49.80	7.92	4.00	3.50		2.35
07.04.13	24.00	21	282.73	286.19	-3.46	58.62	50.53	8.09	4.00	3.50		2.40
08.04.13	24.00	21	282.67	285.89	-3.22	55.65	48.31	7.34	4.00	3.50		2.18
09.04.13	24.00	21	282.56	285.95	-3.39	55.73	48.27	7.46	4.00	3.50		2.21
10.04.13	24.00	21	282.17	285.69	-3.51	56.06	48.55	7.52	4.00	3.50		2.23
11.04.13	24.00	21	282.58	285.85	-3.27	54.51	47.55	6.96	4.00	3.50		2.07
12.04.13	24.00	10,11,21	282.84	285.85	-3.01	50.93	44.77	6.16	4.00	3.50		1.84
13.04.13	24.00	21	282.83	286.02	-3.18	47.77	42.42	5.35	4.00	3.50		1.60
14.04.13	24.00	21	282.62	285.77	-3.15	48.04	42.64	5.40	4.00	3.50		1.62
15.04.13	24.00	21	282.52	285.60	-3.08	46.56	41.48	5.08	4.00	3.50		1.53
16.04.13	24.00	21	282.30	285.24	-2.94	46.93	41.77	5.16	4.00	3.50		1.55
17.04.13	24.00	21	282.02	284.84	-2.82	44.72	40.20	4.52	4.00	3.50		1.36
18.04.13	24.00	21	282.02	285.18	-3.16	45.39	40.70	4.69	4.00	3.50		1.41
Среднее	24.00		282.40	285.76	-3.36	56.88	49.05		4.00	3.50		2.32
ИТОГО	720.0		8471.9	8572.8	-100.84							69.58

Итого по приборам учета

ИТОГО	720.00		8471.9	8572.8	-100.84								69.58
-------	--------	--	--------	--------	---------	--	--	--	--	--	--	--	-------

Показания счетчиков на момент съема данных

Дата и время	M1, тонн	M2, тонн	M3, тонн	M4, тонн	V5, м3	Q, Гкал	Tп, час
19.04.2013	42539.72	42940.69				399.99	3562.88
19.04.2013	42539.72	42940.69				399.99	3562.88

Период расчета по _____ суток с _____ по _____
Период расчета по договору: _____ суток с _____ по _____
Период превышения t2: _____ суток с _____ по _____

Инженер ОПУ филиала ГУП "ТЭК СПб"

Ответственный за учет тепловой энергии (от Абонента)

Хетай М.К.



О Т Ч Е Т о теплоснабжении по приборам УУТЭ за 04-2013

Абонент: ООО "УК "Единый город" ГВС
Адрес: ЛО, Гатчинский р-н пос.Новый Свет д.33
Обслуживающая организация: ООО "Мегахит"
Источник: Гатчина

Договор №
Стр.адрес
Телефон
Схема: 4-х трубная зависимая

Узел учета: жилое ГВС
Код УУТЭ
Рассматривать с УУТЭ
График 65/50

Установленные приборы:

Часовые и суточные архивы в файлах спт943-15712-ч-0413.txt

Вычислитель: СПТ943.1 ТВ-2 СПО № 15712 Приборы УУТЭ поверены до Тхв = 5,00 ОС

Подающ.тр.(М1): расходомер ПРЭМ Gmin= 0,12 Gmax= 30 термопреобр: КТПТР-05 Преобразователь давления _____
Обратн.тр.(М2): расходомер ПРЭМ Gmin= 0,048 Gmax= 12 термопреобр: КТПТР-05 Преобразователь давления _____
Тр. ГВС (М3): расходомер _____ Gmin= _____ Gmax= _____ термопреобр: _____ Преобразователь давления _____
Тр. цирк. ГВС (М4): расходомер _____ Gmin= _____ Gmax= _____ термопреобр: _____ Преобразователь давления _____

Расчетный алгоритм: Зима Q=M1(h1-hxв)-M2(h2-hxв) Лето Q=M1(h1-hxв)-M2(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час Qот=0,194 Qвент=_____ Qгвс=_____ Qтех=_____
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час Qот=0,194 Qвент=_____ Qгвс=_____ Qтех=_____
Договорные расходы (ср.сут) т/сут Gот=60 Gвент=_____ Gгвс=_____ Gтех=_____
Конст. значения P1=4,5 P2=2,6 P3= P4= t1=65 t2=50 t3= t4=

Фактическое потребление за отчетный период с 20.03.2013 по 18.04.2013

Дата	Время учета	НС	Учет (ТВ-2) СП-0								Контроль		Темп. в
			M1, т	M2, т	M1-M2, т	t1, °C	t2, °C	dt, °C	P1, кг/см2	P2, кг/см2			
20.03.13	24.00	14	9.86	0.00	9.86	42.04	18.00	24.04	4.50	2.60			0.37
21.03.13	24.00	14	12.30	0.00	12.30	44.54	17.81	26.73	4.50	2.60			0.49
22.03.13	24.00	14	12.40	0.00	12.40	44.09	17.29	26.80	4.50	2.60			0.48
23.03.13	24.00	14	12.06	0.00	12.05	43.79	17.47	26.31	4.50	2.60			0.47
24.03.13	24.00	14	16.04	0.00	16.04	45.32	18.22	27.10	4.50	2.60			0.65
25.03.13	24.00	14	11.27	0.00	11.27	45.63	18.90	26.74	4.50	2.60			0.46
26.03.13	24.00	14	11.32	0.00	11.32	44.27	16.84	27.44	4.50	2.60			0.44
27.03.13	24.00	14	10.38	0.00	10.38	44.44	17.58	26.86	4.50	2.60			0.41
28.03.13	24.00	14	11.68	0.00	11.68	43.55	16.05	27.50	4.50	2.60			0.45
29.03.13	24.00	14	11.17	0.00	11.17	44.91	16.90	28.00	4.50	2.60			0.45
30.03.13	24.00	14	12.01	0.00	12.01	44.70	17.52	27.18	4.50	2.60			0.48
31.03.13	24.00	14	13.86	0.00	13.86	44.73	16.00	28.73	4.50	2.60			0.55
01.04.13	24.00	14	10.63	0.00	10.63	43.46	15.52	27.94	4.50	2.60			0.41
02.04.13	24.00	14	12.55	0.00	12.54	44.21	16.09	28.12	4.50	2.60			0.49
03.04.13	24.00	14	12.84	0.00	12.84	42.97	15.65	27.32	4.50	2.60			0.49
04.04.13	24.00	14	13.00	0.00	13.00	44.84	17.03	27.81	4.50	2.60			0.52
05.04.13	24.00	14	13.22	0.00	13.22	42.95	16.80	26.15	4.50	2.60			0.50
06.04.13	24.00	14	15.42	0.00	15.42	45.22	16.17	29.04	4.50	2.60			0.62
07.04.13	24.00	14	14.38	0.00	14.38	47.07	17.59	29.48	4.50	2.60			0.61
08.04.13	24.00	14	13.63	0.00	13.63	44.16	16.49	27.67	4.50	2.60			0.53
09.04.13	24.00	14	13.78	0.00	13.78	44.64	16.82	27.82	4.50	2.60			0.55
10.04.13	24.00	14	15.27	0.00	15.27	45.05	17.31	27.74	4.50	2.60			0.61
11.04.13	24.00	14	13.12	0.00	13.12	44.12	17.65	26.48	4.50	2.60			0.51
12.04.13	23.02	10,11,14	13.01	0.03	12.98	42.33	20.92	21.41	4.50	2.60			0.49
13.04.13	24.00	14	16.33	0.00	16.33	41.76	0.00	41.76	4.50	0.00			0.60
14.04.13	24.00	14	16.36	0.00	16.36	42.50	0.00	42.50	4.50	0.00			0.61
15.04.13	24.00	14	14.18	0.00	14.18	41.81	0.00	41.81	4.50	0.00			0.52
16.04.13	24.00	14	13.66	0.00	13.66	41.88	0.00	41.88	4.50	0.00			0.50
17.04.13	24.00	14	12.49	0.00	12.49	42.51	0.00	42.51	4.50	0.00			0.47
18.04.13	24.00	14	15.74	0.00	15.73	43.51	0.00	43.51	4.50	0.00			0.61
Среднее	24.00		13.15	0.00	13.15	43.90	13.75		4.50	2.08			0.51
ИТОГО	719.0		393.9	0.0	393.91								15.31

Итого по приборам учета

ИТОГО	719.02		393.9	0.0	393.91								15.31
-------	--------	--	-------	-----	--------	--	--	--	--	--	--	--	-------

Показания счетчиков на момент съема данных

Дата и время	M1, тонн	M2, тонн	M3, тонн	M4, тонн	V5, м3	Q, Гкал	Тн, час
18.04.2013	7183.99	1026.25				307.5	5098.70
18.04.2013	7183.99	1026.25				307.5	5098.7

Период расчета по _____ суток с _____
Период расчета по договору: _____ суток с _____
Период превышения t2: _____ суток с _____

Инженер ОПУ филиала ГУП "ТЭК СПб"

Ответственный за учет тепловой энергии (от Абонента)

Херай М.К.

