

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

25/03/13г. - 24/04/13г.

Абонент: ООО "УК "Единый город"

Договор N: 589

Адрес: Ленинградская обл., г. Гатчина, ул. Ген. Сандалова д. 3

Тип расходомера: ПРЭМ

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 72.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 72.00 м3/ч G обр min = 0.48 м3/ч

Tхв = 5.00°C

Заводской номер 00000001

ВВОД 1

СХЕМА ПОД 0*

ВД 1

ФТ=3

T3=0

КС=0хА88В

ПО 2.7

Дата	ВНР	НС	M1	M2	Mг	t1	t2	dt	P1	P2	Qo	ВОС
ч	т	т	т	т	т	°C	°C	°C	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч
25.03.13	24		178,71	178,68	0,03	75,67	51,80	23,87	6,00	5,00	4,27	0,00
26.03.13	24		199,86	199,85	0,01	72,61	52,74	19,87	6,00	5,00	3,97	0,00
27.03.13	24		222,45	222,45	0,00	71,19	53,28	17,91	6,00	5,00	3,99	0,00
28.03.13	24		219,51	219,51	0,00	70,41	53,19	17,22	6,00	5,00	3,78	0,00
29.03.13	24		214,52	214,51	0,01	69,87	52,59	17,28	6,00	5,00	3,71	0,00
30.03.13	24		227,92	227,92	0,00	69,08	52,33	16,75	6,00	5,00	3,83	0,00
31.03.13	23		221,45	221,44	0,01	68,79	52,26	16,53	6,00	5,00	3,66	0,00
01.04.13	24		222,88	222,88	0,00	69,83	52,83	17,00	6,00	5,00	3,79	0,00
02.04.13	24		212,15	212,15	0,00	69,37	52,08	17,29	6,00	5,00	3,67	0,00
03.04.13	24		214,95	214,94	0,01	70,03	52,79	17,24	6,00	5,00	3,71	0,00
04.04.13	24		218,48	218,47	0,01	68,89	52,81	16,08	6,00	5,00	3,51	0,00
05.04.13	24		216,61	216,61	0,00	69,27	53,40	15,87	6,00	5,00	3,44	0,00
06.04.13	24		231,39	231,39	0,00	67,57	51,87	15,70	6,00	5,00	3,64	0,00
07.04.13	24		228,75	228,75	0,00	68,81	53,04	15,77	6,00	5,00	3,61	0,00
08.04.13	24		264,17	264,16	0,01	64,94	51,91	13,03	6,00	5,00	3,44	0,00
09.04.13	24		323,79	323,78	0,01	63,04	51,72	11,32	6,00	5,00	3,66	0,00
10.04.13	24		289,19	289,19	0,00	62,61	51,18	11,43	6,00	5,00	3,31	0,00
11.04.13	24		288,13	288,13	0,00	61,06	51,12	9,94	6,00	5,00	2,87	0,00
12.04.13	24		290,47	290,47	0,00	61,41	52,05	9,36	6,00	5,00	2,72	0,00
13.04.13	24		288,72	288,72	0,00	61,12	51,04	10,08	6,00	5,00	2,91	0,00
14.04.13	24		298,06	298,06	0,00	61,31	50,74	10,57	6,00	5,00	3,15	0,00
15.04.13	24		304,30	304,30	0,00	61,40	51,57	9,83	6,00	5,00	2,99	0,00
16.04.13	24		289,45	289,45	0,00	62,45	53,30	9,15	6,00	5,00	2,65	0,00
17.04.13	24		284,73	284,73	0,00	61,19	52,38	8,81	6,00	5,00	2,51	0,00
18.04.13	24		305,93	305,93	0,00	61,44	53,43	8,01	6,00	5,00	2,45	0,00
19.04.13	24		311,12	311,12	0,00	62,06	55,22	6,84	6,00	5,00	2,13	0,00
20.04.13	24		305,60	305,60	0,00	60,68	51,94	8,74	6,00	5,00	2,67	0,00
21.04.13	24		315,58	315,58	0,00	60,80	50,91	9,89	6,00	5,00	3,12	0,00
22.04.13	24		327,14	325,71	1,43	59,99	51,76	8,23	6,00	5,00	2,76	0,00
23.04.13	24		313,55	310,35	3,20	59,09	51,10	7,99	6,00	5,00	2,65	0,00
24.04.13	24		299,51	296,00	3,51	58,95	50,37	8,58	6,00	5,00	2,73	0,00
Итого:	743		8129,07	8120,83	8,24						101,34	0,00
Средние:						65,32	52,21	13,10	6,00	5,00		

Итоговые значения на 25/04/13г. 2 ч.

Дата	ВНР	M1	M2	Mг	Qo	ВОС
ч	т	т	т	т	Гкал	ч
25.04.2013	27135	320659,3	320200,07	459,25	3433,649	260

Период нормальной работы 743ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 27395ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации

