

О Т Ч Е Т о теплоснабжении по приборам УУТЗ за 04-2014

Договор № 626С от 28.10.10 д/с №1

Телефон 9943204

Стр. адрес

Узел учета: жилое о/Г

Код УУТЗ

Рассматривать с УУТЗ График

Абонент: ООО "УК "Единый город" отопление+ГВС

Адрес: Шушары, Первомайская ул. д.16 Жил (уч.38 к49/М)

Обслуживающая организация: ООО "Мегахит" Источник: ГУП "ТЭК СПб"

Установленные показатели: Вычисления: СП943.1 ТВ-1 СП0 № 29127 Показатели УУТЗ поверены до Тхв = 0.0С

Подающая тр. (М1): расходомер ПРЭМ Gmin= 0.27 Gmax= 120

Обратн. тр. (М2): расходомер ПРЭМ Gmin= 0.8 Gmax= 120

Тр. ГВС (М3): расходомер ПРЭМ Gmin= 0.1 Gmax= 45

Тр. цирк. ГВС (М4): расходомер ПРЭМ Gmin= 0.2 Gmax= 30

Расчетный алгоритм: Знак Q=M1(01-1нв)+M2(02-1нв)+M2(02-1нв)+M2(02-1нв)

Договорные нагрузки (кВт/час), Гкал/час

Договорные расходы (кг/сут) /т/сут

Qтеп=

Qгвс=

Gтеп=

Qтеп=

Qгвс=

Gтеп=

Часовые и суточные значения в файлах СП942-29217-4-0414.txt

термопреобраз: КТППР-05

термопреобраз: КТППР-05

термопреобраз: КТППР-05

термопреобраз: КТППР-05

Фактическое потребление за отчетный период

Дата	Время счета Тн	НС	Учет (ТВ-1) СП=0										Учет ГВС (ТВ-2)										Q гвс кал	Q тех.гвс	Общее теплоснабже- ние
			м1, т	м2, т	м1-м2 т	t1, °C	t2, °C	ΔT, °C	p1, кг/см2	p2, кг/см2	Q отопл	м3, т	м4, т	Δm т	V3, м3	V4, м3	ΔV м3	V5 м3	t3, °C	t4, °C	Q гвс общ				
24.03.14	24.00	-	279.22	236.86	42.36	66.2	45.5	20.7	5.3	3.3	3.62	169.35	132.75	36.59	172.78	134.57	38.21		66.14	53.52	4.10	2.20	1.91	7.72	
25.03.14	24.00	-	284.66	243.15	41.50	66.3	45.5	20.8	5.4	3.2	3.74	169.66	133.87	35.80	173.12	135.70	37.42		66.32	53.62	4.08	2.15	1.93	7.82	
26.03.14	24.00	-	282.50	240.53	41.98	66.2	45.5	20.7	5.1	3.2	3.67	169.33	132.77	36.57	172.77	134.59	38.18		66.17	53.59	4.10	2.19	1.90	7.77	
27.03.14	24.00	-	282.17	240.49	41.68	66.9	45.7	21.2	5.2	3.3	3.85	166.56	131.64	34.92	170.01	133.46	36.55		66.88	53.85	4.05	2.10	1.96	7.90	
28.03.14	24.00	-	274.04	230.09	43.95	66.2	44.1	22.1	5.3	3.2	4.01	149.47	112.00	37.48	152.50	113.47	39.03		66.11	52.49	4.01	2.25	1.76	8.02	
29.03.14	24.00	-	272.29	223.22	49.08	66.3	41.9	24.4	5.3	3.2	4.65	111.04	68.70	42.34	113.33	69.48	43.84		66.62	48.66	4.06	2.54	1.52	8.71	
30.03.14	24.00	-	253.26	200.50	52.76	67.0	41.7	25.4	5.3	3.2	4.23	116.49	69.09	47.40	118.91	69.89	49.01		66.99	49.26	4.41	2.84	1.56	8.63	
31.03.14	24.00	-	272.51	226.08	46.43	66.1	41.7	24.4	5.3	3.3	4.70	109.34	68.72	40.62	111.55	69.49	42.06		66.02	48.33	3.90	2.44	1.46	8.60	
01.04.14	24.00	-	322.79	283.02	44.77	66.2	46.1	20.2	5.3	3.3	4.57	163.96	125.57	38.39	167.32	127.33	39.99		66.49	54.11	4.12	2.30	1.81	8.69	
02.04.14	24.00	-	397.29	351.47	45.86	65.8	47.4	18.3	5.2	3.3	5.27	203.68	167.37	36.32	207.80	169.79	38.00		65.97	55.23	4.20	2.18	2.02	9.48	
03.04.14	24.00	-	376.92	330.84	46.08	65.6	47.3	18.3	5.2	3.2	4.81	207.23	168.99	38.24	211.37	171.44	39.93		65.62	55.19	4.28	2.29	1.99	9.09	
04.04.14	24.00	-	357.04	313.50	43.55	64.9	46.5	18.3	5.0	3.1	4.50	196.78	160.55	36.23	200.63	162.80	37.83		64.86	54.17	4.07	2.17	1.90	8.58	
05.04.14	24.00	-	343.13	294.19	48.95	66.2	46.7	19.5	5.3	3.3	4.45	190.61	149.18	41.43	194.53	151.30	43.23		66.57	54.64	4.55	2.49	2.06	8.99	
06.04.14	24.00	-	319.98	269.18	50.80	67.8	47.2	20.6	5.3	3.2	4.21	193.93	149.93	44.00	198.03	152.13	45.90		67.63	55.57	4.79	2.64	2.15	9.00	
07.04.14	24.00	-	288.22	243.70	44.53	68.5	48.6	19.9	5.4	3.1	3.69	184.31	146.04	38.27	188.28	148.31	39.97		68.76	57.20	4.23	2.30	1.94	7.93	
08.04.14	24.00	-	322.36	275.57	46.79	68.1	50.2	17.9	5.2	3.0	3.92	207.31	167.32	40.59	212.32	170.08	42.24		67.79	59.15	4.21	2.44	1.77	8.13	
09.04.14	24.00	-	384.74	335.14	49.60	66.4	50.5	16.0	5.1	3.2	4.42	243.85	202.02	41.83	248.82	205.35	43.48		66.32	59.08	4.25	2.51	1.74	8.66	
10.04.14	24.00	-	380.93	333.35	47.58	67.9	51.5	16.4	5.0	3.0	4.56	244.43	205.40	39.03	249.55	208.87	40.68		67.25	59.86	4.15	2.34	1.81	8.71	
11.04.14	24.00	-	351.53	307.08	44.44	70.5	53.6	16.9	4.9	2.7	4.33	246.80	211.84	34.95	252.16	215.57	36.59		68.60	61.11	3.99	2.10	1.90	8.33	
12.04.14	24.00	-	315.42	266.23	49.19	73.2	55.7	17.5	5.2	2.6	3.97	254.01	214.02	39.99	259.54	217.81	41.73		68.67	61.39	4.31	2.40	1.91	8.28	
13.04.14	24.00	-	351.77	294.64	57.13	67.0	52.0	15.0	5.2	3.0	3.81	254.27	207.87	46.40	259.41	211.33	48.08		65.96	59.34	4.45	2.78	1.66	8.25	
14.04.14	24.00	-	358.16	312.77	45.39	65.7	50.7	15.0	5.3	3.2	3.97	240.03	205.35	34.67	244.84	208.70	36.13		65.67	58.72	3.71	2.08	1.63	7.69	
15.04.14	24.00	-	358.40	311.44	46.96	65.4	50.7	14.7	5.5	3.2	3.86	242.36	205.84	36.51	247.17	209.18	37.99		65.40	58.54	3.81	2.19	1.62	7.67	
16.04.14	24.00	-	359.66	311.21	48.45	65.0	50.7	14.4	5.6	3.0	3.73	247.61	209.38	38.22	252.47	212.74	39.73		65.02	58.25	3.91	2.29	1.62	7.64	
17.04.14	24.00	-	364.11	315.08	49.02	65.2	50.7	14.5	5.7	2.9	3.81	249.35	211.01	38.34	254.29	214.41	39.88		65.28	58.39	3.97	2.30	1.67	7.78	
18.04.14	24.00	-	303.43	258.81	44.62	67.3	55.3	11.9	5.8	2.8	2.21	246.85	211.68	35.17	252.03	215.29	36.74		67.32	60.09	3.91	2.11	1.80	6.11	
19.04.14	24.00	-	273.60	223.45	50.15	65.3	57.5	7.8	5.6	2.7	0.93	255.01	213.50	41.51	260.07	216.99	43.08		65.31	58.82	4.11	2.49	1.62	5.04	
20.04.14	24.00	-	272.29	222.20	50.09	66.3	58.2	8.1	5.7	2.7	0.91	254.62	213.10	41.53	259.81	216.64	43.17		66.28	59.37	4.23	2.49	1.74	5.14	
21.04.14	24.00	-	267.16	221.19	45.97	65.8	53.5	12.3	5.9	2.7	1.86	212.44	178.85	33.58	221.79	181.72	40.08		65.71	58.14	3.90	2.31	1.58	5.76	
22.04.14	24.00	-	264.34	219.17	45.17	66.3	47.5	18.8	5.9	2.6	3.17	167.28	122.16	40.13	170.69	129.06	41.63		66.25	56.08	3.96	2.41	1.55	7.13	
23.04.14	24.00	-	261.06	215.66	45.40	64.3	46.5	17.8	5.3	2.7	3.01	166.41	126.71	39.69	169.60	128.52	41.08		64.23	54.78	3.75	2.38	1.37	6.76	
Среднее	24.00	-	316.13	269.35	46.78	66.6	49.1		5.3	3.0	3.76	201.29	162.20	39.09	205.40	164.71	40.69		66.38	57.06	4.12	2.35	1.77	7.87	
ИТОГО	744.0		9800.0	8349.8	1450.21						116.44	6240.0	5028.2	121.7	6367.5	5106.0	126.1					127.57	72.71	54.87	244.01

11.23
232.88



Отв. за учет тепловой энергии (от Абонента)
Хетаг М.К.
Общество с ограниченной ответственностью
«СуперГид»
для отчетов
и актов

Период расчета по среднему
Количество тепловой энергии Qтеп, рассчитанное по среднему
Количество тепловой энергии Qгвс, рассчитанное по среднему
Объем теплоснабжения, рассчитанный по среднему
Период расчета по договору
Период предоставления
Корректировка на температуру запорной воды
Итого по договору за период
11.23
116.44
Тепл