

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за апрель 2013 года

ТСЖ "СОФИЯ" Абонент]
Адрес: Гусарская,9

Договор №

8-921-327-57-06

Узел учета: Пушкин,
Гусарская - 9 СЧЕТЧ. 3733

ООО "УК "Единый Город"

Источник:

Установленные приборы:

Часовые и суточные архивы в файлах:
Приборы УУТЭ поверены до

Тхв=0

Вычислитель: СЧТ961 №3733

Подающий тр (M1):

расходомер:

Gmin=

Gmax=

Термопреобр:

Преобр. давления:

Обратный тр (M2):

расходомер:

Gmin=

Gmax=

Термопреобр:

Преобр. давления:

Тр. ГВС (M3):

расходомер:

Gmin=

Gmax=

Термопреобр:

Преобр. давления:

Тр. цирк. ГВС (M4):

расходомер:

Gmin=

Gmax=

Термопреобр:

Преобр. давления:

Тр. подпитки (M5):

расходомер:

Gmin=

Gmax=

Термопреобр:

Преобр. давления:

Расчетный алгоритм: зима - $Q = m1 \cdot (h1 - h_{хв}) - m2 \cdot (h2 - h_{хв})$; лето - $Q = m3 \cdot (h3 - h_{хв}) - m4 \cdot (h4 - h_{хв})$

Договорные нагрузки, Гкал/час:

Qот=

Qвент.=

Qтех=

Qтех.гв=

Qгвс=

Догов. нагрузки (ср. час), Гкал/час:

Qот=

Qвент.=

Qтех=

Qтех.гв.ср.=

Qгвс.ср.=

Договорные расходы (ср. сут), т/сут:

Gот=

Gвент.=

Gтех=

Gтех.гв.=

Gгвс.м=

Константные значения:

P1=

P2=

P3=

P4=

P5=

t1=

t2=

t3=

t4=

t5=

Фактическое потребление за период с 26. 3. 2013 по 31. 3. 2013

Дата	Тп ч	НС	Учет (ТВ-1)						Контроль (ТВ-2)								Q
			M1	M2	dM	T1	T2	ΔT	P1	P2	M3	M4	dM	V5	T3	T4	
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	°C	°C	4,3
24.03.13	24		266,1	262,9	3,2	63,94	48,7	15,24	7	3,5	0	нд	нд	нд	63,94	48,7	4,3
25.03.13	24		278,9	277,8	1,3	62,66	47,74	14,91	7	3,5	0	нд	нд	нд	62,66	47,74	4,2
26.03.13	24		280	278,9	1	62,83	48,01	14,82	7	3,5	0	нд	нд	нд	62,83	48,01	4,2
27.03.13	24		282,5	277,5	5,1	64,91	49,36	15,55	7	3,5	0	нд	нд	нд	64,91	49,36	4,7
28.03.13	24		282,2	277,8	4,3	63,59	48,83	14,76	7	3,5	0	нд	нд	нд	63,59	48,83	4,4
29.03.13	24		283,3	277	6,2	62,17	48	14,17	7	3,5	0	нд	нд	нд	62,17	48	4,3
30.03.13	24		283,3	277,3	6,2	62,17	47,95	14,22	7	3,5	0	нд	нд	нд	62,17	47,95	4,3
Среднее	24		279,5	275,6	3,9	63,18	48,37	14,81	7	3,5	0	0	0	0	48,37	0	4,3
Итого	168		1956,3	1929,2	27,3						0	0	0	0			30,4

Фактическое потребление за период с 1. 4. 2013 по 25. 4. 2013

Дата	Тп ч	НС	Учет (ТВ-1)						Контроль (ТВ-2)								Q
			M1	M2	dM	T1	T2	ΔT	P1	P2	M3	M4	dM	V5	T3	T4	
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	°C	°C	4,2
31.03.13	24		289,1	289,4	-0,4	63,29	48,88	14,40	7	3,5	0	нд	нд	нд	63,29	48,88	4,2
01.04.13	24		292,8	290,9	1,9	62,36	48,64	13,72	7	3,5	0	нд	нд	нд	62,36	48,64	4,1
02.04.13	24		284,6	278,6	6	58,99	46,1	12,88	7	3,5	0	нд	нд	нд	58,99	46,1	4
03.04.13	24		284,5	279	5,6	58,53	45,96	12,57	7	3,5	0	нд	нд	нд	58,53	45,96	3,9
04.04.13	24		285,8	279,7	6	57,75	45,46	12,29	7	3,5	0	нд	нд	нд	57,75	45,46	3,8
05.04.13	24		285,4	279,4	6	58,05	45,67	12,38	7	3,5	0	нд	нд	нд	58,05	45,67	3,8
06.04.13	24		285	278,9	6,1	57,85	45,59	12,26	7	3,5	0	нд	нд	нд	57,85	45,59	3,8
07.04.13	24		286	280	6	57,46	45,44	12,02	7	3,5	0	нд	нд	нд	57,46	45,44	3,7
08.04.13	24		285,5	279,4	6,2	58,60	46,04	12,56	7	3,5	0	нд	нд	нд	58,60	46,04	3,9
09.04.13	24		285,2	278,9	6,2	58,84	46,26	12,58	7	3,5	0	нд	нд	нд	58,84	46,26	3,9
10.04.13	24		281,8	275,4	6,5	58,78	46,57	12,22	7	3,5	0	нд	нд	нд	58,78	46,57	3,7
11.04.13	24		286,2	279,9	6,2	57,62	45,68	11,94	7	3,5	0	нд	нд	нд	57,62	45,68	3,8
12.04.13	24		286,6	281,1	5,5	57,51	45,57	11,94	7	3,5	0	нд	нд	нд	57,51	45,57	3,7
13.04.13	24		286,8	281,9	5	60,40	47,41	12,99	7	3,5	0	нд	нд	нд	60,40	47,41	3,9
14.04.13	24		287,4	280,1	7,2	60,62	47,73	12,90	7	3,5	0	нд	нд	нд	60,62	47,73	4,1
15.04.13	24		286,8	280,3	6,5	60,23	47,52	12,72	7	3,5	0	нд	нд	нд	60,23	47,52	4
16.04.13	24		286,5	279,9	6,6	61,55	48,62	12,93	7	3,5	0	нд	нд	нд	61,55	48,62	4
17.04.13	24		286,6	279,5	7,1	62,11	49,1	13,01	7	3,5	0	нд	нд	нд	62,11	49,1	4,1
18.04.13	24		287,6	280	7,6	61,91	49,21	12,71	7	3,5	0	нд	нд	нд	61,91	49,21	4,1
19.04.13	24		286,9	279,3	7,5	62,76	49,76	13,00	7	3,5	0	нд	нд	нд	62,76	49,76	4,1
20.04.13	24		289,2	282,6	6,7	63,88	50,28	13,60	7	3,5	0	нд	нд	нд	63,88	50,28	4,3
21.04.13	24		289,3	281,6	7,6	64,07	50,6	13,47	7	3,5	0	нд	нд	нд	64,07	50,6	4,3
22.04.13	24		288,6	281	7,8	61,70	49,22	12,49	7	3,5	0	нд	нд	нд	61,70	49,22	4
Среднее	24		286,7	280,7	6	60,21	47,45	12,76	7	3,5	0	0	0	0	47,45	0	4
Итого	552		6594,2	6456,8	137,4						0	0	0	0			91,2

Итого по приборам учета

Среднее	23,2258	275,8	275,8	5,3	60,9	47,66	13,24	7	3,5	0	0	0	0	0	60,9	47,66	3,92
Итого	720	8550,5	8386	164,7							0	0	0	0			121,6

Показания счетчиков на момент снятия данных

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V5, куб.м	Тп, ч
29.04.2013	50582,4	49440	100	0	0	24
26.03.2013	40878,4	39939,6	100	0	0	0

Контрольные параметры

Контрольная сумма БД	DE91
Время включения защиты	141212/132705
Время выключения защиты	141212/132616
Версия программы	961.02445046

Период расчета по среднему

Период расчета по договору

Период превышения 12

Инженер ОПУ района Дирекции "Энергосбыт" ГУП "ТЭК СПб"

Ответственный за учет тепловой энергии от абонента Зубинский И.А.

