

Месячный отчет о потреблении теплоносителя
и тепловой энергии из водяной системы за 02-2013

счет сформирован 23.02.2013
Дата и время печати 24.02.2013 18:44:04
Тепловычислитель СПТ943.1; Сетевой номер NT=0; идентификатор ИД= 29217
Канал ТВ1; Схема учета СП=0; Код абонента KB=1
Потребитель: _____ Адрес: пос. Шушары, ул. Пушкинская, д.49.1 жилая
Телефон: _____ Договор: 844 от _____
Источник теплоты: Нижние шушары, Школьная 56 Магистраль: ЦТП-ЭУ-2 Тепловая камера: _____
Договорной расход, т/сут: на циркуляцию _____ на ГВС _____
Договорная температура холодной воды источника подпитки: t_{хв}= _____ °C
Наибольший измеряемый расход, т/сут: M1= _____ M2= _____ M3= _____
Наименьший измеряемый расход, т/сут: M1= _____ M2= _____ M3= _____

Сутки, час	НС	Время счета Ти	подающий труб.			обратный труб.			M3	Тепло Q
			t1	P1	M1	t2	P2	M2		
24.01.13	00:00	- 24.00	76.07	5.277	659.435	57.20	3.402	614.304	45.131	15.057
25.01.13	00:00	- 24.00	75.88	5.320	664.388	56.95	3.408	618.710	45.678	15.216
26.01.13	00:00	- 24.00	76.84	5.544	706.498	58.60	3.353	654.689	51.809	15.963
27.01.13	00:00	- 24.00	75.08	5.162	681.604	56.94	3.171	626.505	55.099	15.536
28.01.13	00:00	- 24.00	74.87	5.225	629.883	55.71	3.261	579.982	49.901	14.880
29.01.13	00:00	- 24.00	76.19	5.445	475.762	52.80	3.184	430.322	45.439	13.553
30.01.13	00:00	- 24.00	77.21	5.591	369.151	49.92	3.021	327.507	41.644	12.176
31.01.13	00:00	- 24.00	76.23	5.613	328.729	48.39	2.933	289.140	39.589	11.089
01.02.13	00:00	- 24.00	75.02	5.758	304.918	47.37	2.940	264.672	40.247	10.357
02.02.13	00:00	- 24.00	74.16	5.552	364.374	48.71	2.918	317.454	46.919	11.582
03.02.13	00:00	- 24.00	74.16	5.442	423.606	50.63	2.901	370.562	53.043	12.681
04.02.13	00:00	- 24.00	75.07	5.590	367.128	49.07	2.992	325.447	41.681	11.614
05.02.13	00:00	- 24.00	73.54	5.484	426.659	50.42	3.000	382.044	44.614	12.142
06.02.13	00:00	- 24.00	74.31	5.607	366.890	49.03	2.986	325.918	40.972	11.305
07.02.13	00:00	- 24.00	73.40	5.645	325.747	47.53	2.990	285.096	40.651	10.380
08.02.13	00:00	- 24.00	69.63	5.572	313.704	45.26	2.957	272.186	41.518	9.541
09.02.13	00:00	- 24.00	68.25	5.562	344.778	45.83	2.968	298.272	46.507	9.881
10.02.13	00:00	- 24.00	68.58	5.561	341.193	45.84	2.966	290.092	51.101	10.120
11.02.13	00:00	- 24.00	68.67	5.554	337.089	45.83	2.966	291.519	45.571	9.806
12.02.13	00:00	- 24.00	68.91	5.495	350.180	46.23	2.954	306.094	44.086	10.000
13.02.13	00:00	- 24.00	69.56	5.784	340.554	46.21	2.948	296.292	44.262	10.016
14.02.13	00:00	- 24.00	68.58	5.564	362.459	46.27	2.943	319.762	42.697	10.080
15.02.13	00:00	- 24.00	68.22	5.542	380.454	47.01	2.958	337.366	43.088	10.115
16.02.13	00:00	- 24.00	67.42	5.365	472.062	49.18	2.958	418.969	53.093	11.243
17.02.13	00:00	- 24.00	67.48	5.282	570.954	51.19	2.958	511.317	59.637	12.380
18.02.13	00:00	- 24.00	68.07	5.343	614.984	52.31	2.985	565.860	49.123	12.297
19.02.13	00:00	- 24.00	68.29	5.327	674.568	53.35	3.008	624.553	50.016	12.783
20.02.13	00:00	- 24.00	68.84	5.423	607.385	52.63	3.046	559.818	47.566	12.378
21.02.13	00:00	- 24.00	68.33	5.262	699.058	53.37	3.011	648.276	50.782	13.206
22.02.13	00:00	- 24.00	69.00	5.420	623.416	52.73	3.080	576.774	46.642	12.630
23.02.13	00:00	- 24.00	69.73	5.529	506.035	50.90	2.995	454.804	51.231	12.164
ИТОГО		- 744.00	71.84	5.443	14633.600	51.57	3.068	13184.300	1449.340	372.173
		ч	°C	кг/см2	т	°C	кг/см2	т	т	Гкал

Ответственный за учет: инженер КИПиА Соколов А.В.

Дата : 24.02.2013

Месячный отчет о потреблении теплоносителя
и тепловой энергии из водяной системы за 02-2013

счет сформирован 23.02.2013

Дата и время печати 24.02.2013 18:44:04

Тепловычислитель СПТ943.1; Сетевой номер NT=0; идентификатор ИД= 29217

Канал ТВ2; Схема учета СП=0; Код абонента KB=2

Потребитель: _____ Адрес: пос. Шушары, ул. Пушкинская, д.49.1 жилая

Телефон: _____ Договор: 844 от

Источник теплоты: Нижние шушары, Школьная 56 Магистраль: ЦТП-ЭУ-2 Тепловая камера: _____

Договорной расход, т/сут: на циркуляцию _____ на ГВС _____

Договорная температура холодной воды источника подпитки: tхв= _____ °C

Наибольший измеряемый расход, т/сут: M1= _____ M2= _____ M3= _____

Наименьший измеряемый расход, т/сут: M1= _____ M2= _____ M3= _____

Сутки, час	НС	Время счета Тн	подающий труб.			обратный труб.			М3	Тепло Q	
			t1	P1	M1	t2	P2	M2			
24.01.13	00:00	-	24.00	76.09	4.300	162.728	62.30	2.600	135.415	27.313	3.953
25.01.13	00:00	-	24.00	75.91	4.300	164.183	62.12	2.600	137.557	26.625	3.926
26.01.13	00:00	-	24.00	76.76	4.300	171.026	63.19	2.600	139.526	31.500	4.321
27.01.13	00:00	-	24.00	75.06	4.300	173.269	61.85	2.600	137.670	35.599	4.499
28.01.13	00:00	*	24.00	74.81	4.300	142.983	60.26	2.600	110.743	32.240	4.030
29.01.13	00:00	-	24.00	76.49	4.300	101.614	56.64	2.600	69.833	31.781	3.822
30.01.13	00:00	-	24.00	77.17	4.300	103.136	57.53	2.600	71.655	31.481	3.842
31.01.13	00:00	-	24.00	76.08	4.300	102.989	56.93	2.600	73.310	29.679	3.668
01.02.13	00:00	-	24.00	74.97	4.300	103.175	56.54	2.600	72.059	31.116	3.666
02.02.13	00:00	-	24.00	74.21	4.300	108.446	56.67	2.600	71.498	36.948	4.002
03.02.13	00:00	-	24.00	74.22	4.300	112.830	56.98	2.600	72.241	40.589	4.264
04.02.13	00:00	-	24.00	75.02	4.300	103.096	56.54	2.600	72.303	30.793	3.651
05.02.13	00:00	-	24.00	73.57	4.300	104.643	55.92	2.600	72.508	32.135	3.649
06.02.13	00:00	-	24.00	74.44	4.300	102.723	56.03	2.600	72.684	30.039	3.579
07.02.13	00:00	-	24.00	73.28	4.300	103.325	55.63	2.600	72.535	30.789	3.541
08.02.13	00:00	-	24.00	69.56	4.300	104.484	53.41	2.600	72.624	31.860	3.393
09.02.13	00:00	-	24.00	68.26	4.300	107.986	53.09	2.600	72.232	35.754	3.541
10.02.13	00:00	-	24.00	68.66	4.300	112.309	53.34	2.600	71.858	40.452	3.884
11.02.13	00:00	-	24.00	68.68	4.300	106.500	53.20	2.600	71.928	34.571	3.492
12.02.13	00:00	-	24.00	68.93	4.300	104.894	52.96	2.600	72.131	32.763	3.414
13.02.13	00:00	-	24.00	69.67	4.300	105.580	53.33	2.600	72.234	33.346	3.508
14.02.13	00:00	-	24.00	68.60	4.300	103.695	52.72	2.600	72.443	31.252	3.299
15.02.13	00:00	-	24.00	68.18	4.300	103.295	52.78	2.600	72.326	30.969	3.230
16.02.13	00:00	-	24.00	67.42	4.300	110.188	52.73	2.600	71.960	38.228	3.639
17.02.13	00:00	-	24.00	67.77	4.300	113.899	53.31	2.600	71.672	42.227	3.903
18.02.13	00:00	-	24.00	68.25	4.300	126.629	54.35	2.600	96.022	30.607	3.429
19.02.13	00:00	-	24.00	68.31	4.300	161.407	56.30	2.600	131.204	30.203	3.646
20.02.13	00:00	-	24.00	68.98	4.300	162.485	56.85	2.600	131.950	30.534	3.713
21.02.13	00:00	-	24.00	68.42	4.300	160.276	56.07	2.600	129.428	30.848	3.715
22.02.13	00:00	-	24.00	69.18	4.300	161.991	56.81	2.600	133.216	28.775	3.646
23.02.13	00:00	-	24.00	69.76	4.300	175.281	57.90	2.600	138.177	37.104	4.234
ИТОГО		-	744.00	71.86	4.300	3881.060	56.93	2.600	2862.940	1018.120	116.098
		ч	°C	кг/см2	т	°C	кг/см2	т	т	Гкал	

Ответственный за учет: инженер КИПиА Соколов А.В.

Дата : 24.02.2013

Месячный отчет о потреблении теплоносителя
и тепловой энергии из водяной системы за 02-2013

учет сформирован 24.02.2013

Дата и время печати 25.02.2013 8:52:56

Тепловычислитель СПТ943.2; Сетевой номер NT=0; идентификатор ИД= 26321

Канал ТВ2; Схема учета СП=0; Код абонента KB=2

Потребитель: _____ Адрес: пос. Шушары, ул. Пушкинская, д.49.1 встроенная часть

Телефон: _____ Договор: от _____

Источник теплоты: Нижние шушары, Школьная 56 Магистраль: ЦТП-ЭУ-2 Тепловая камера: _____

Договорной расход, т/сут: на циркуляцию _____ на ГВС _____

Договорная температура холодной воды источника подпитки: $t_{хв}$ = _____ °C

Наибольший измеряемый расход, т/сут: M1= _____ M2= _____ M3= _____

Наименьший измеряемый расход, т/сут: M1= _____ M2= _____ M3= _____

Наименьший измеряемый расход, 1/сут. м3

Сутки, час	НС	Время счета Ти	подающий труб.			обратный труб.			М3	Тепло Q	
			t1	P1	M1	t2	P2	M2			
01.02.13	00:00	*	24.00	64.07	3.800	3.634	47.72	3.700	3.328	0.306	0.073
02.02.13	00:00	-	24.00	65.02	3.800	3.393	47.09	3.700	3.092	0.301	0.074
03.02.13	00:00	-	24.00	64.77	3.800	3.854	46.99	3.700	3.015	0.839	0.104
04.02.13	00:00	*	24.00	64.43	3.800	3.871	47.02	3.700	3.033	0.837	0.103
05.02.13	00:00	*	24.00	65.10	3.800	3.919	47.05	3.700	3.000	0.919	0.109
06.02.13	00:00	-	24.00	65.03	3.800	3.609	47.49	3.700	3.163	0.445	0.082
07.02.13	00:00	*	24.00	66.00	3.800	3.398	47.54	3.700	3.171	0.227	0.073
08.02.13	00:00	*	24.00	68.59	3.800	5.155	54.52	3.700	5.007	0.149	0.081
09.02.13	00:00	*	24.00	67.71	3.800	8.528	58.45	3.700	8.091	0.438	0.105
10.02.13	00:00	*	24.00	67.89	3.800	8.165	58.70	3.700	8.239	-0.074	0.071
11.02.13	00:00	*	24.00	68.05	3.800	7.669	58.18	3.700	7.568	0.101	0.082
12.02.13	00:00	*	24.00	68.28	3.800	7.716	58.61	3.700	7.631	0.086	0.080
13.02.13	00:00	*	24.00	68.59	3.800	6.559	57.54	3.700	6.352	0.207	0.084
14.02.13	00:00	*	24.00	67.94	3.800	7.830	58.65	3.700	7.829	0.000	0.073
15.02.13	00:00	*	24.00	67.72	3.800	8.391	58.99	3.700	8.380	0.011	0.074
16.02.13	00:00	*	24.00	66.95	3.800	9.686	59.33	3.700	9.643	0.043	0.076
17.02.13	00:00	*	24.00	66.87	3.800	10.306	59.48	3.700	10.129	0.177	0.087
18.02.13	00:00	*	24.00	67.49	3.800	9.480	59.51	3.700	9.362	0.118	0.083
19.02.13	00:00	*	24.00	67.71	3.800	9.098	59.41	3.700	9.047	0.052	0.079
20.02.13	00:00	*	24.00	68.21	3.800	8.032	58.96	3.700	8.107	-0.075	0.070
21.02.13	00:00	*	24.00	67.61	3.800	9.924	59.74	3.700	9.860	0.064	0.082
22.02.13	00:00	*	24.00	68.24	3.800	8.082	58.96	3.700	8.011	0.072	0.079
23.02.13	00:00	*	24.00	68.91	3.800	5.924	56.85	3.700	5.867	0.057	0.075
24.02.13	00:00	-	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
ИТОГО		*	552.00	67.01	3.800	156.224	55.08	3.700	150.925	5.299	1.896
		ч		°C	кг/см2	т	°C	кг/см2	т	т	Гкал

Ответственный за учет: инженер КИПиА Соколов А.В.

Дата : 25.02.2013

Месячный отчет о потреблении теплоносителя
и тепловой энергии из водяной системы за 02-2013

Отчет сформирован 24.02.2013

Дата и время печати 25.02.2013 8:52:56

Тепловычислитель СПТ943.2; Сетевой номер NT=0; идентификатор ИД= 26321

Канал ТВ1; Схема учета СП=0; Код абонента KB=1

Потребитель: _____ Адрес: **пос. Шушары, ул. Пушкинская, д.49.1 встроенная часть**

Телефон: _____ Договор: от _____

Источник теплоты: Нижние шушары, Школьная 56 Магистраль: ЦТП-ЭУ-2 Тепловая камера: _____

Договорной расход, т/сут: на циркуляцию _____ на ГВС _____

Договорная температура холодной воды источника подпитки: t_{хв}= _____ °C

Наибольший измеряемый расход, т/сут: M1= _____ M2= _____ M3= _____

Наименьший измеряемый расход, т/сут: M1= _____ M2= _____ M3= _____

Сутки, час	НС	Время счета Тп	подающий труб.			обратный труб.			М3	Тепло Q	
			t1	P1	M1	t2	P2	M2			
01.02.13	00:00	-	24.00	74.81	4.600	69.007	58.87	2.600	68.318	0.690	1.141
02.02.13	00:00	-	24.00	73.86	4.600	65.964	57.64	2.600	65.301	0.663	1.108
03.02.13	00:00	-	24.00	73.94	4.600	66.359	57.63	2.600	64.991	1.369	1.157
04.02.13	00:00	-	24.00	74.82	4.600	66.684	58.25	2.600	65.299	1.385	1.182
05.02.13	00:00	-	24.00	73.37	4.600	66.038	57.12	2.600	64.598	1.439	1.151
06.02.13	00:00	-	24.00	74.10	4.600	67.238	57.90	2.600	66.236	1.003	1.146
07.02.13	00:00	*	24.00	73.21	4.600	65.258	57.45	2.600	66.129	-0.871	0.985
08.02.13	00:00	*	24.00	69.48	4.600	66.819	55.27	2.600	66.569	0.250	0.967
09.02.13	00:00	*	24.00	68.05	4.600	69.416	54.92	2.600	68.828	0.588	0.947
10.02.13	00:00	*	24.00	68.32	4.600	69.246	55.18	2.600	69.165	0.081	0.917
11.02.13	00:00	*	24.00	68.44	4.600	68.654	55.09	2.600	68.416	0.238	0.933
12.02.13	00:00	*	24.00	68.69	4.600	68.170	55.12	2.600	67.933	0.237	0.941
13.02.13	00:00	*	24.00	69.34	4.600	69.136	55.75	2.600	68.806	0.331	0.961
14.02.13	00:00	*	24.00	68.37	4.600	68.852	55.11	2.600	68.904	-0.052	0.914
15.02.13	00:00	*	24.00	68.02	4.600	68.959	54.93	2.600	69.141	-0.183	0.896
16.02.13	00:00	*	24.00	67.22	4.600	68.039	54.24	2.600	68.236	-0.196	0.875
17.02.13	00:00	*	24.00	67.30	4.600	67.474	54.05	2.600	67.528	-0.053	0.894
18.02.13	00:00	*	24.00	67.84	4.600	67.386	54.31	2.600	67.461	-0.075	0.911
19.02.13	00:00	*	24.00	68.04	4.600	66.755	54.34	2.600	66.903	-0.147	0.910
20.02.13	00:00	*	24.00	68.68	4.600	66.702	54.73	2.600	67.034	-0.331	0.915
21.02.13	00:00	*	24.00	68.06	4.600	66.187	53.95	2.600	66.436	-0.249	0.924
22.02.13	00:00	*	24.00	68.86	4.600	65.986	54.53	2.600	66.188	-0.202	0.938
23.02.13	00:00	*	24.00	69.52	4.600	66.340	55.16	2.600	66.496	-0.156	0.947
24.02.13	00:00	-	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
ИТОГО		*	552.00	70.10	4.600	1550.670	55.72	2.600	1544.910	5.758	22.658
		ч		°C	кг/см2	т	°C	кг/см2	т	т	Гкал

Ответственный за учет: инженер КИПиА Соколов А.В.

Дата : 25.02.2013

