

Узел учета: Ж.

Код УУТЗ

Рассматривать с УУ.

Договор № 626С от 28.10.10 д/с №1

Телефон 9943204

Стр. адрес

Абонент: ООО "УК "Единый город" отопление+ГВС

Адрес: Шушары, Первомайская ул. д.16 Жил (уч.38 к49/1)

Обслуживающая организация: ООО "Мегахит" Источник: ГУП "ТЭК СПб"

Установленные приборы: Вычислитель СП743-1 В-1 СП0 № 29212 Памборм УУТЗ поверены до Тав = 0.0С

Поддош.тр.(М1): расходомер ПРЭМ Gmin= 0.27 Gmax= 120

Обратн.тр.(М2): расходомер ПРЭМ Gmin= 0.8 Gmax= 120

Тр. ГВС (М3): расходомер ПРЭМ Gmin= 0.1 Gmax= 45

Тр. цирк. ГВС (М4): расходомер ПРЭМ Gmin= 0.2 Gmax= 30

Расчетный алгоритм: Знак Q=M1(h1-h2)+M2(h2-h3) Летом Q=M1(h1-h2)+M2(h2-h3)

Договорные нагрузки, Гкал/час Qот=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час Qот=

Договорные расходы (ср.сут) т/сут Gот=

Qгвс=

Qгвс=

Gгвс=

термопреобр. КТПР-05

термопреобр. КТПР-05

термопреобр. КТПР-05

Преобразователь давления

Преобразователь давления


Преобразователь давления

Фактическое потребление за отчетный период

Дата	Время счета Тп	НС	Учет (ТВ-1) СП=0										Учет ГВС (ТВ-2)										Q тек.гвс	Теллопотребл ение
			м1, т	м2, т	м1-м2 т	t1, °C	t2, °C	dt, °C	P1, кг/см2	P2, кг/см2	Q отопл	м3, т	м4, т	dm, т	V3, м3	V4, м3	dV, м3	V5, м3	t3, °C	t4, °C	Q гвс общ			
24.01.14	24.00	-	785.00	736.84	48.16	83.3	63.8	19.5	5.1	3.4	9.00	278.50	192.45	86.05	287.14	196.99	90.15	83.33	71.63	9.44	5.16	4.28	18.43	
25.01.14	24.00	-	795.22	743.07	52.15	83.6	64.3	19.3	5.2	3.4	9.03	280.02	190.90	89.12	288.77	195.42	93.34	83.58	71.82	9.71	5.35	4.36	18.75	
26.01.14	24.00	-	812.43	756.60	55.83	84.9	65.8	19.1	5.1	3.3	9.11	283.11	190.49	92.62	292.20	195.15	97.05	83.84	73.03	10.13	5.56	4.57	19.24	
27.01.14	24.00	-	790.14	739.08	51.06	83.5	64.6	18.9	5.0	3.3	8.65	279.64	190.74	88.91	288.36	195.29	93.06	83.47	72.11	9.60	5.33	4.27	18.25	
28.01.14	24.00	-	781.54	731.95	49.59	84.0	64.2	19.8	5.0	3.3	9.12	277.16	190.24	86.92	285.88	194.78	91.10	83.96	72.09	9.57	5.22	4.36	18.69	
29.01.14	24.00	-	760.79	712.62	48.17	84.2	64.3	19.8	5.1	3.4	10.23	254.87	187.01	67.86	262.92	191.46	71.46	84.08	71.92	7.99	4.07	3.92	18.23	
30.01.14	24.00	-	722.94	673.17	49.77	84.9	65.3	19.6	5.2	3.5	12.45	211.86	180.69	31.17	218.65	184.96	33.69	84.80	71.66	5.03	1.87	3.16	17.48	
31.01.14	24.00	-	586.72	539.10	47.62	84.0	61.4	22.5	5.2	3.5	11.06	209.79	177.33	32.46	216.41	181.41	35.00	84.05	70.59	5.13	1.95	3.18	16.19	
01.02.14	24.00	-	354.38	311.26	43.12	85.8	56.5	29.3	5.3	3.4	7.82	178.54	143.71	34.83	184.40	147.12	37.28	85.93	71.82	5.03	2.09	2.94	12.85	
02.02.14	24.00	-	612.36	562.49	49.87	82.1	60.2	21.9	5.3	3.3	7.06	202.78	159.55	43.23	209.34	163.32	46.02	81.99	68.97	4.92	2.59	3.25	12.90	
03.02.14	24.00	-	422.64	364.85	57.78	81.5	56.4	25.1	5.4	3.2	8.69	208.85	162.41	46.44	214.38	165.72	48.66	76.23	66.97	4.92	2.79	2.42	13.89	
04.02.14	24.00	-	516.20	457.50	58.70	77.5	55.4	22.1	5.3	3.3	9.78	218.78	171.29	47.49	223.80	174.34	49.46	70.61	61.48	4.93	2.85	2.08	14.71	
05.02.14	24.00	-	672.77	621.10	51.67	74.9	57.0	18.0	5.2	3.4	10.97	214.12	172.12	42.00	218.96	180.29	38.67	70.08	61.68	4.09	2.22	1.87	15.05	
06.02.14	24.00	-	744.03	691.19	52.84	72.6	57.6	15.0	5.4	3.5	11.14	212.44	172.13	40.31	217.21	178.51	44.59	69.56	61.26	4.44	2.57	1.87	15.20	
07.02.14	24.00	-	776.91	716.37	60.54	72.6	57.5	13.8	5.3	3.4	10.19	222.17	177.46	44.71	227.06	180.36	46.69	69.05	61.01	4.53	2.69	1.84	14.72	
08.02.14	24.00	-	800.39	746.03	52.38	67.9	55.3	12.6	5.2	3.4	8.86	217.21	180.99	36.22	221.72	183.98	37.74	66.98	59.18	3.85	2.17	1.67	12.71	
09.02.14	24.00	-	798.41	747.23	51.18	67.1	55.1	12.0	5.2	3.4	9.17	213.90	179.56	34.34	218.42	182.56	35.86	65.00	57.55	3.71	2.16	1.55	12.04	
10.02.14	24.00	-	802.11	747.23	54.87	67.1	55.1	12.0	5.2	3.4	8.86	217.21	180.99	36.22	221.72	183.98	37.74	66.98	59.18	3.85	2.17	1.67	12.71	
11.02.14	24.00	8.9	789.00	735.39	53.61	65.0	53.4	11.6	5.1	3.4	8.33	218.85	182.85	36.00	223.15	185.72	37.43	65.00	57.55	3.69	2.17	1.52	12.28	
12.02.14	24.00	-	789.62	734.09	55.53	65.5	53.7	11.7	5.1	3.4	8.59	217.09	180.94	36.15	221.41	183.84	37.57	64.99	57.65	3.73	2.20	1.53	12.37	
13.02.14	24.00	-	787.78	733.12	54.66	64.9	53.3	11.7	5.1	3.4	8.40	218.54	181.83	36.71	222.83	184.69	38.14	65.44	58.15	3.71	2.16	1.55	12.04	
14.02.14	24.00	-	786.96	729.47	57.49	65.1	53.3	11.8	5.1	3.4	8.46	220.89	181.24	39.64	225.24	184.12	41.13	65.44	58.15	3.69	2.17	1.52	12.28	
15.02.14	24.00	-	785.24	721.86	63.38	65.2	53.3	11.9	5.0	3.3	8.49	226.90	181.47	45.43	231.37	184.36	47.02	65.10	57.91	4.27	2.73	1.54	12.75	
16.02.14	24.00	-	785.56	736.40	52.16	65.8	53.8	11.9	5.1	3.4	8.61	217.06	183.03	34.04	221.42	185.96	35.46	65.76	58.17	3.64	2.04	1.59	12.24	
17.02.14	24.00	-	787.01	733.49	53.52	65.7	53.9	11.8	5.1	3.4	8.59	218.11	183.79	34.32	222.47	186.74	35.73	66.20	58.39	3.63	1.97	1.66	10.58	
18.02.14	24.00	-	584.32	536.35	47.97	66.1	52.4	13.8	5.3	3.5	6.95	218.06	185.16	32.90	222.49	188.14	34.35	65.15	57.68	3.66	2.08	1.58	11.41	
19.02.14	24.00	16	660.54	608.94	51.60	65.2	52.0	13.2	5.2	3.4	7.75	220.95	186.22	34.73	225.31	189.15	36.15	65.15	57.68	3.66	2.08	1.58	11.41	
20.02.14	24.00	-	779.13	725.33	53.80	65.7	53.3	12.4	5.1	3.5	8.91	219.00	185.25	33.75	223.39	188.20	35.19	65.68	58.04	3.64	2.03	1.62	12.55	
21.02.14	24.00	-	585.51	530.51	55.00	65.8	52.0	13.8	5.2	3.5	6.82	224.37	182.97	41.40	228.89	185.91	42.98	65.84	58.27	4.12	2.48	1.64	10.94	
22.02.14	24.00	0.8	405.75	352.42	53.33	66.3	49.8	16.4	5.2	3.3	4.99	229.48	185.37	44.10	234.15	188.40	45.76	66.22	58.72	4.34	2.65	1.69	9.33	
23.02.14	24.00	-	691.46	638.21	53.25	73.7	57.5	16.2	5.2	3.4	9.01	226.62	179.48	47.14	232.28	182.91	49.37	73.65	63.70	5.26	2.83	2.43	14.28	
Среднее	24.00										279.45	7025.4	5563.9	1461.4	7200.8	5600.2	1530.0				163.15	87.69	75.47	442.61

444,72

162,31



29,82 с 1 кв. ед.

05.03.14

Период расчета по среднему
Количество тепловой энергии Qгвс общ. рассчитанное по среднему
Объем теплоносителя, рассчитанный по среднему
Период расчета по договору
Период повышения 12
Корректировка на температуру холодной воды
Итого по приборам учета с учетом корректировок ОТОПЛЕНИЕ
Итого по приборам учета с учетом корректировок ГВС
Итого по приборам учета с учетом корректировок ОБЪЕМ ПОТРЕБЛЕННОЙ ВОДЫ

Гкал

Гкал

м3

279.45

163.45

1530.59

Абонент: ООО "УК "Единый город" отопление+ГВС

Адрес: Шушары, Первомайская ул. д. 16 востр (уч. 38 к49/1)

Обслуживающая организация: ООО "Мегахит" Источник: ГУП "ТЭК СПб"

Договор № 626С от 28.10.10 д/с №1

Телефон 9943204

Стр. адрес

Узел учета: жи.

Код УУТЗ

Рассматривать с УУТЗ

Установленные приборы: Вычислитель: СПТ943.2 ТВ-1 СП10 № 26321 Ломбовы УУТЗ поверены до Тхв = 0 0С

Поддож. тр. (М1): расходомер ЭРСВ Gmin= 0,042 Gmax= 21,23

Обратн. тр. (М2): расходомер ЭРСВ Gmin= 0,042 Gmax= 21,23

Тр. ГВС (М3): расходомер ЭРСВ Gmin= 0,038 Gmax= 7,64

Тр. цирку. ГВС (М4): расходомер ЭРСВ Gmin= 0,023 Gmax= 3,4

Расчетный алгоритм: Зима Q=M1(h1-hвх)+M2(h2-hвх) Лето Q=M1(h1-hвх)+M2(h2-hвх)

Договорные нагрузки, Гкал/час Qот=

Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час Qот=

Договорные расходы (ср. сут) t/cut Gот=

Qот=

Qот=

Gот=

Qтек=

Qтек=

Gтек=

Часовые и суточные архивы в файлах СП942-26321-ч-0214.txt

термопреобр: КТПТР-05

преобразователь давления

термопреобр: КТПТР-05

преобразователь давления

термопреобр: КТПТР-05

преобразователь давления

Фактическое потребление за отчетный период

Дата	Время счета Тн	НС	Учет (ТВ-1) СП=0										Учет ГВС (ТВ-2)										Q тек.гвс	Общие теплотребл ение
			m1, т	m2, т	m1-m2 т	t1, °C	t2, °C	dt, °C	P1, кг/см2	P2, кг/см2	Q отопл	m3, т	m4, т	dm т	V3, м3	V4, м3	dV м3	V5 м3	t3, °C	t4, °C	Q гвс общ			
24.01.14	24.00	19	49.46	49.49	-0.03	82.8	60.6	22.3	4.6	2.6	1.07	0.45	0.00	0.45	0.00	0.46	0.00	66.32	27.89	0.03	0.00	1.10		
25.01.14	24.00	19	50.24	50.33	-0.09	83.1	61.1	22.0	4.6	2.6	1.08	0.41	0.00	0.41	0.00	0.41	0.00	65.74	29.01	0.03	0.00	1.10		
26.01.14	24.00	19	51.76	51.84	-0.07	84.4	62.6	21.9	4.6	2.6	1.10	0.44	0.00	0.44	0.00	0.45	0.00	65.68	30.06	0.03	0.00	1.13		
27.01.14	24.00	19	49.99	50.19	-0.20	83.0	61.0	22.0	4.6	2.6	1.07	0.28	0.00	0.28	0.00	0.29	0.00	66.21	27.68	0.02	0.00	1.09		
28.01.14	24.00	19	49.29	49.39	-0.10	83.5	61.0	22.5	4.6	2.6	1.08	0.39	0.00	0.39	0.00	0.39	0.00	65.97	27.95	0.03	0.00	1.11		
29.01.14	24.00	19	49.21	49.29	-0.08	83.7	60.7	22.9	4.6	2.6	1.10	0.38	0.00	0.38	0.00	0.39	0.00	66.61	26.11	0.03	0.00	1.13		
30.01.14	24.00	19	49.40	49.55	-0.14	84.4	60.6	23.7	4.6	2.6	1.15	0.31	0.00	0.31	0.00	0.32	0.00	66.24	25.40	0.02	0.00	1.17		
31.01.14	24.00	11.19	50.01	50.15	-0.14	83.5	60.0	23.5	4.6	2.6	1.15	0.33	0.00	0.33	0.00	0.33	0.00	67.02	24.66	0.02	0.00	1.17		
01.02.14	24.00	19	53.62	53.71	-0.09	85.3	62.7	22.6	4.6	2.6	1.18	0.38	0.00	0.38	0.00	0.39	0.00	67.50	20.53	0.03	0.00	1.21		
02.02.14	24.00	19	54.77	54.77	0.00	84.9	63.1	21.7	4.6	2.6	1.16	0.46	0.00	0.46	0.00	0.47	0.00	67.49	21.19	0.03	0.00	1.19		
03.02.14	24.00	19	53.92	54.03	-0.11	81.6	61.5	20.2	4.6	2.6	1.06	0.37	0.00	0.37	0.00	0.38	0.00	67.26	23.90	0.03	0.00	1.09		
04.02.14	24.00	19	55.18	55.45	-0.27	81.2	61.4	19.7	4.6	2.6	1.06	0.21	0.00	0.21	0.00	0.21	0.00	65.70	27.45	0.01	0.00	1.07		
05.02.14	24.00	19	53.07	53.10	-0.03	77.2	58.6	18.6	4.6	2.6	0.96	0.44	0.00	0.44	0.00	0.45	0.00	65.90	29.26	0.03	0.00	0.99		
06.02.14	24.00	19	50.21	50.20	0.01	74.6	56.3	18.2	4.6	2.6	0.89	0.44	0.00	0.43	0.00	0.44	0.00	66.52	28.48	0.03	0.00	0.92		
07.02.14	24.00	19	49.35	49.30	0.05	73.2	55.1	18.0	4.6	2.6	0.86	0.47	0.00	0.47	0.00	0.48	0.00	67.23	28.44	0.03	0.00	0.90		
08.02.14	24.00	19	51.68	51.76	-0.07	72.3	55.4	16.9	4.6	2.6	0.85	0.37	0.00	0.36	0.00	0.37	0.00	67.24	30.45	0.03	0.00	0.87		
09.02.14	24.00	19	52.98	53.08	-0.10	71.0	54.9	16.1	4.6	2.6	0.83	0.34	0.00	0.34	0.00	0.35	0.00	66.79	31.08	0.02	0.00	0.85		
10.02.14	24.00	19	51.88	51.71	0.17	67.6	52.4	15.2	4.6	2.6	0.76	0.59	0.00	0.59	0.00	0.60	0.00	65.87	30.47	0.04	0.00	0.80		
11.02.14	24.00	19	51.61	51.68	-0.07	66.9	52.2	14.6	4.6	2.6	0.73	0.35	0.00	0.35	0.00	0.36	0.00	64.02	27.80	0.02	0.00	0.75		
12.02.14	24.00	19	50.22	50.31	-0.09	64.7	50.8	13.9	4.6	2.6	0.68	0.29	0.00	0.29	0.00	0.29	0.00	62.79	29.79	0.02	0.00	0.70		
13.02.14	24.00	19	50.42	50.42	0.00	65.2	51.2	14.0	4.6	2.6	0.68	0.39	0.00	0.39	0.00	0.39	0.00	63.09	29.78	0.02	0.00	0.71		
14.02.14	24.00	19	50.20	50.01	0.19	64.7	50.7	13.9	4.6	2.6	0.67	0.59	0.00	0.59	0.00	0.60	0.00	63.53	29.55	0.04	0.00	0.71		
15.02.14	24.00	19	49.96	49.69	0.27	64.8	50.7	14.1	4.6	2.6	0.68	0.65	0.00	0.65	0.00	0.66	0.00	63.57	29.63	0.04	0.00	0.72		
16.02.14	24.00	19	49.21	49.27	-0.06	64.9	50.6	14.2	4.6	2.6	0.68	0.35	0.00	0.35	0.00	0.35	0.00	63.11	29.79	0.02	0.00	0.70		
17.02.14	24.00	19	49.95	50.03	-0.07	65.5	51.2	14.3	4.6	2.6	0.69	0.35	0.00	0.35	0.00	0.35	0.00	63.77	29.97	0.02	0.00	0.71		
18.02.14	24.00	19	49.71	49.68	0.02	65.4	51.1	14.3	4.6	2.6	0.69	0.46	0.00	0.46	0.00	0.47	0.00	63.32	29.14	0.03	0.00	0.72		
19.02.14	24.00	16.19	50.53	50.53	0.00	66.0	51.6	14.5	4.6	2.6	0.70	0.46	0.00	0.46	0.00	0.47	0.00	64.29	28.88	0.03	0.00	0.73		
20.02.14	24.00	19	50.12	50.13	-0.02	64.9	50.6	14.2	4.6	2.6	0.69	0.43	0.00	0.43	0.00	0.43	0.00	63.06	28.60	0.03	0.00	0.71		
21.02.14	24.00	19	48.89	48.87	0.03	65.3	50.6	14.7	4.6	2.6	0.69	0.43	0.00	0.43	0.00	0.44	0.00	63.33	26.72	0.03	0.00	0.72		
22.02.14	24.00	2.19	50.40	50.41	-0.01	65.5	51.1	14.4	4.6	2.6	0.70	0.39	0.00	0.39	0.00	0.40	0.00	63.07	28.22	0.03	0.00	0.73		
23.02.14	24.00	19	52.48	52.31	0.17	66.0	51.9	14.1	4.6	2.6	0.71	0.60	0.00	0.60	0.00	0.61	0.00	63.99	28.41	0.04	0.00	0.75		
Среднее	24.00		50.96	50.99	-0.03	73.9	56.0		4.6	2.6	0.88	0.41	0.00	0.41	0.00	0.42	0.00	65.17	28.01	0.03	0.02	0.91		
ИТОГО	744.0		1579.7	1580.6	-0.93						27.41	12.8	0.0	12.76	13.0	0.0	13.02				0.83	0.77	28.25	
Показания счетчиков на момент счета	Дата и время		M1, тонн	M2, тонн	M3, тонн	M4, тонн	V3, м3	V4, м3	Q, Гкал		Тн, час													
	24.01.2014		32164.92	31848.55	4697.64	3738.88	4786.16	3796.8	313.21		16010.73													
	22.02.2014		33683.67	33368.37	4709.78	3738.88	4798.54	3796.8	340.57		16726.73													

Период расчета по среднему:
Количество тепловой энергии Qтсв общ. рассчитанное по среднему,
Количество тепловой энергии Q общ от+ГВС, рассчитанное по среднему
Объем теплотопотребления, рассчитанный по среднему
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды
Итого по приборам учета, с учетом корректировок ОТОПЛЕНИЕ
Итого по приборам учета, с учетом корректировок ГВС

27.41 Гкал
0.83 Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии



ОТЧЕТ ПРИНЯТ
ИНЖЕНЕР ИКАТ.
БАР ЛЮБА А.В.