

Месячный отчет о потреблении теплоносителя
и тепловой энергии из водяной системы за 02-2013

ООО "УК
Единый Город"

Отчет сформирован 19.02.2013

Дата и время печати 21.02.2013 7:22:31

Тепловычислитель СПТ943.1; Сетевой номер NT=0; идентификатор ИД=16011

Канал ТВ1; Схема учета СП=0; Код абонента KB=1

Потребитель: _____ Адрес: п. Новый Сая д. 32

Телефон: _____ Договор: _____ от: _____

Источник теплоты: _____ Магистраль: _____ Тепловая камера: _____

Договорной расход, т/сут: на циркуляцию _____ на ГВС _____

Договорная температура холодной воды источника подпитки: tхв= _____ °C

Наибольший измеряемый расход, т/сут: M1= _____ M2= _____ M3= _____

Наименьший измеряемый расход, т/сут: M1= _____ M2= _____ M3= _____

Сутки, час	НС	Время счета Ти	подающий труб.			обратный труб.			М3	Тепло Q	
			t1	P1	M1	t2	P2	M2			
22.01.13	00:00	*	24.00	65.54	4.500	231.207	53.90	4.000	233.966	1.200	2.754
23.01.13	00:00	*	24.00	65.68	4.500	225.345	53.93	4.000	227.930	1.200	2.709
24.01.13	00:00	*	24.00	66.05	4.500	220.504	53.96	4.000	222.987	1.200	2.729
25.01.13	00:00	*	24.00	67.39	4.500	218.779	54.63	4.000	221.232	1.200	2.853
26.01.13	00:00	*	24.00	63.97	4.500	219.173	52.36	4.000	221.598	1.200	2.604
27.01.13	00:00	*	24.00	62.42	4.500	115.355	50.77	4.000	117.361	2.015	1.392
28.01.13	00:00	*	24.00	65.40	4.500	219.114	53.22	4.000	220.415	1.701	2.753
29.01.13	00:00	*	24.00	65.81	4.500	224.795	53.64	4.000	227.183	1.200	2.797
30.01.13	00:00	*	24.00	60.16	4.500	227.825	50.15	4.000	230.237	1.200	2.338
31.01.13	00:00	*	24.00	56.17	4.500	198.492	47.40	4.000	200.722	1.100	1.787
01.02.13	00:00	*	24.00	55.03	4.500	233.792	46.90	4.000	236.562	1.200	1.952
02.02.13	00:00	*	24.00	57.88	4.500	232.076	48.80	4.000	234.858	1.200	2.161
03.02.13	00:00	*	24.00	63.99	4.500	230.784	53.05	4.000	233.479	1.200	2.585
04.02.13	00:00	*	24.00	62.15	4.500	242.758	52.24	4.000	245.601	1.200	2.464
05.02.13	00:00	*	24.00	61.47	4.500	233.374	51.41	4.000	236.131	1.200	2.404
06.02.13	00:00	*	24.00	58.27	4.500	234.150	49.27	4.000	236.899	1.200	2.164
07.02.13	00:00	*	24.00	58.59	4.500	234.659	49.48	4.000	237.534	1.200	2.194
08.02.13	00:00	*	24.00	58.15	4.500	238.256	49.31	4.000	241.282	1.200	2.162
09.02.13	00:00	*	24.00	56.87	4.500	237.176	48.43	4.000	240.203	1.200	2.054
10.02.13	00:00	*	24.00	55.85	4.500	236.356	47.67	4.000	239.401	1.200	1.987
11.02.13	00:00	*	24.00	56.29	4.500	235.149	47.89	4.000	238.150	1.200	2.028
12.02.13	00:00	*	24.00	57.36	4.500	227.953	48.40	4.000	230.633	1.200	2.095
13.02.13	00:00	*	24.00	55.65	4.500	138.782	46.87	4.000	140.463	0.988	1.254
14.02.13	00:00	*	24.00	57.36	4.500	226.097	48.28	4.000	228.703	1.200	2.107
15.02.13	00:00	*	24.00	58.24	4.500	227.802	49.06	4.000	230.387	1.200	2.146
16.02.13	00:00	*	24.00	59.49	4.500	226.689	49.76	4.000	229.353	1.200	2.260
17.02.13	00:00	*	24.00	62.81	4.500	227.662	52.02	4.000	230.421	1.200	2.515
18.02.13	00:00	*	24.00	58.82	4.500	227.786	49.36	4.000	230.619	1.200	2.210
19.02.13	00:00	*	24.00	64.25	4.500	226.933	52.93	4.000	229.782	1.200	2.629
ИТОГО		*	696.00	60.59	4.500	6418.820	50.52	4.000	6494.090	35.805	66.086
		ч		°C	кг/см2	т	°C	кг/см2	т	т	Гкал

Ответственный за учет _____

Дата _____



89213275706

Месячный отчет о потреблении теплоносителя
и тепловой энергии из водяной системы за 02-2013

ООО УК
"Единый
Город"

Отчет сформирован 19.02.2013

Дата и время печати 21.02.2013 7:23:31

Тепловычислитель СПТ943.1; Сетевой номер NT=0; идентификатор ИД=16011

Канал ТВ2; Схема учета СП=7; Код абонента KB=2

Потребитель: _____ Адрес: г. Ижевск

Телефон: _____ Договор: _____ от: _____

Источник теплоты: _____ Магистраль: _____ Тепловая камера: _____

Договорной расход, т/сут: на циркуляцию _____ на ГВС _____

Договорная температура холодной воды источника подпитки: tхв= _____ °C

Наибольший измеряемый расход, т/сут: M1= _____ M2= _____ M3= _____

Наименьший измеряемый расход, т/сут: M1= _____ M2= _____ M3= _____

Сутки, час	НС	Время счета Ти	подающий труб.			обратный труб.			M3	Тепло Q
			t1	P1	M1	t2	P2	M2		
22.01.13	00:00	-	24.00	50.99	4.500	38.203	0.00	0.000	0.000	1.755
23.01.13	00:00	-	24.00	49.70	4.500	35.057	0.00	0.000	0.000	1.565
24.01.13	00:00	*	24.00	42.36	4.500	15.618	0.00	0.000	0.000	0.582
25.01.13	00:00	*	24.00	36.21	4.500	15.677	0.00	0.000	0.000	0.488
26.01.13	00:00	*	24.00	43.44	4.500	20.801	0.00	0.000	0.000	0.798
27.01.13	00:00	-	24.00	45.04	4.500	23.324	0.00	0.000	0.000	0.933
28.01.13	00:00	-	24.00	45.67	4.500	26.558	0.00	0.000	0.000	1.079
29.01.13	00:00	-	24.00	46.76	4.500	26.941	0.00	0.000	0.000	1.124
30.01.13	00:00	-	24.00	43.32	4.500	25.331	0.00	0.000	0.000	0.969
31.01.13	00:00	*	24.00	41.51	4.500	22.530	0.00	0.000	0.000	0.821
01.02.13	00:00	-	24.00	43.12	4.500	21.896	0.00	0.000	0.000	0.834
02.02.13	00:00	-	24.00	43.71	4.500	25.055	0.00	0.000	0.000	0.969
03.02.13	00:00	-	24.00	47.22	4.500	25.331	0.00	0.000	0.000	1.068
04.02.13	00:00	-	24.00	44.79	4.500	21.104	0.00	0.000	0.000	0.839
05.02.13	00:00	*	24.00	40.92	4.500	16.541	0.00	0.000	0.000	0.593
06.02.13	00:00	*	24.00	38.26	4.500	14.868	0.00	0.000	0.000	0.494
07.02.13	00:00	*	24.00	38.32	4.500	14.261	0.00	0.000	0.000	0.474
08.02.13	00:00	*	24.00	37.89	4.500	13.331	0.00	0.000	0.000	0.438
09.02.13	00:00	*	24.00	39.83	4.500	13.686	0.00	0.000	0.000	0.476
10.02.13	00:00	*	24.00	41.23	4.500	15.927	0.00	0.000	0.000	0.576
11.02.13	00:00	*	24.00	38.49	4.500	13.141	0.00	0.000	0.000	0.439
12.02.13	00:00	*	24.00	37.78	4.500	11.913	0.00	0.000	0.000	0.390
13.02.13	00:00	*	24.00	39.65	4.500	14.294	0.00	0.000	0.000	0.494
14.02.13	00:00	*	24.00	38.82	4.500	12.684	0.00	0.000	0.000	0.428
15.02.13	00:00	*	24.00	38.94	4.500	12.959	0.00	0.000	0.000	0.439
16.02.13	00:00	-	24.00	39.97	4.500	14.823	0.00	0.000	0.000	0.518
17.02.13	00:00	-	24.00	42.05	4.500	17.026	0.00	0.000	0.000	0.630
18.02.13	00:00	*	24.00	39.75	4.500	13.505	0.00	0.000	0.000	0.469
19.02.13	00:00	*	24.00	39.17	4.500	11.928	0.00	0.000	0.000	0.407
ИТОГО		*	696.00	41.89	4.500	554.312	0.00	0.000	0.000	21.087
		ч	°C	кг/см2	т	°C	кг/см2	т	т	Гкал

Ответственный за учет _____

Дата _____



З. Билисский ЧА . 8921 3275706