

Абонент: ООО "УК "Единый город" отопление+ГВС	Договор № 626С от 28.10.10 д/с №1	Узел учета: жилое о+Г
Адрес: Шушары, Первомайская ул.д.16 Жил (уч.38 к49/1)	Телефон 9943204	Код УУТЭ
Обслуживающая организация: ООО "Мегахит" Источник: ГУП "ТЭК СПб"	Стр.адрес	Рассматривать с УУТЭ График

Часовые и суточные архивы в файлах спт942-29217-ч-1215.txt

термопреобр: КТПТР-05	Преобразователь давления _____
термопреобр: КТПТР-05	Преобразователь давления _____
термопреобр: КТПТР-05	Преобразователь давления _____
термопреобр: КТПТР-05	Преобразователь давления _____

Договорные нагрузки, Гкал/час	Qот= _____	Qвент= _____	Qгвс= _____	Qtex= _____
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час	Qот= _____	Qвент= _____	Qгвс= _____	Qtex= _____
Договорные расходы (ср.сут) т/сут	Gот= _____	Gвент= _____	Gгвс= _____	Gtex= _____

Дата	Время счета ти	НС	Учет (ТВ-1) СП=0										Учет ГВС (ТВ-2)										Q гвс изл	Q тех.гвс	Общее теплопотребл ение
			m1, т	m2, т	m1-m2 т	t1, °C	t2, °C	dT, °C	P1, кг/см2	P2, кг/см2	Q отопл	m3, т	m4, т	dm т	V3, м3	V4, м3	dV м3	V5 м3	t3, °C	t4, °C	Q гвс общ				
24.11.15	24.00	-	734.18	695.62	38.56	66.0	52.9	13.0	5.5	3.1	7.99	141.38	110.35	31.03	144.24	111.75	32.49		66.07	51.50	3.66	1.86	1.80	11.65	
25.11.15	24.00	-	746.47	706.34	40.13	66.3	53.2	13.0	5.4	3.0	8.13	142.21	109.67	32.54	145.12	111.08	34.04		66.37	51.79	3.76	1.95	1.81	11.89	
26.11.15	24.00	-	725.46	685.48	39.99	66.0	52.7	13.3	5.3	3.0	8.05	141.89	109.33	32.56	144.77	110.72	34.04		66.13	51.62	3.75	1.95	1.79	11.79	
27.11.15	24.00	-	752.00	714.24	37.76	66.7	53.5	13.2	5.6	3.1	8.34	139.95	109.85	30.09	142.84	111.27	31.57		66.72	51.86	3.65	1.81	1.84	11.99	
28.11.15	24.00	-	776.42	734.20	42.22	68.3	55.2	13.0	5.5	2.9	8.52	141.86	107.50	34.36	144.91	108.96	35.96		68.23	53.23	3.96	2.06	1.90	12.49	
29.11.15	24.00	-	754.64	705.85	48.79	66.3	53.4	12.9	5.4	3.0	8.07	149.77	108.74	41.03	152.84	110.15	42.69		66.55	52.11	4.31	2.46	1.85	12.38	
30.11.15	24.00	-	749.16	707.42	41.74	65.9	53.1	12.8	5.4	2.9	7.99	143.57	109.55	34.02	146.48	110.95	35.52		66.00	51.64	3.82	2.04	1.78	11.81	
01.12.15	24.00	-	776.65	735.41	41.24	67.5	54.8	12.7	5.6	2.9	8.32	140.56	107.12	33.44	143.54	108.54	34.99		67.61	52.72	3.86	2.01	1.86	12.19	
02.12.15	24.00	-	778.72	736.97	41.75	67.2	54.7	12.4	5.6	2.9	8.19	139.26	105.33	33.93	142.17	106.72	35.45		67.20	52.56	3.83	2.04	1.79	12.01	
03.12.15	24.00	2,8,9	749.88	708.97	40.91	65.6	53.5	12.1	5.5	2.9	7.61	135.45	101.58	33.87	138.16	102.86	35.30		65.62	51.35	3.68	2.03	1.65	11.29	
04.12.15	24.00	-	771.18	733.08	38.10	65.5	53.8	11.7	5.6	2.9	7.62	131.85	100.92	30.93	134.48	102.19	32.29		65.50	51.36	3.46	1.86	1.60	11.08	
05.12.15	24.00	-	777.65	735.09	42.56	66.3	54.4	11.9	5.6	2.9	7.80	135.34	99.95	35.38	138.10	101.24	36.86		66.44	51.93	3.81	2.12	1.68	11.61	
06.12.15	24.00	-	783.25	735.43	47.82	67.2	55.3	11.9	5.5	2.8	7.80	140.03	99.39	40.64	142.98	100.71	42.26		67.37	52.73	4.20	2.44	1.76	12.00	
07.12.15	24.00	-	763.34	722.33	41.00	66.3	54.8	11.5	5.5	2.9	7.34	134.47	100.61	33.86	137.22	101.91	35.31		66.43	52.06	3.70	2.03	1.67	11.04	
08.12.15	24.00	-	736.72	696.88	39.83	65.2	53.5	11.6	5.4	3.0	7.11	138.54	105.65	32.89	141.28	106.97	34.30		65.22	51.27	3.63	1.97	1.65	10.73	
09.12.15	24.00	-	587.70	547.98	39.72	64.2	50.9	13.4	5.5	3.0	6.30	142.88	109.46	33.42											

Показания счетчиков на момент съема	Дата и время	M1, тонн	M2, тонн	M3, тонн	M4, тонн	V3, м3	V4, м3	Q, Гкал	Ти, час
	24.11.2015	28069.69	25261.73	12932.69	10296.59	13186.98	10435.2	576.86	1977.83
	24.12.2015	45856.25	41834.49	17200.17	13541.93	17540.85	13722.71	894.12	2696.83

- **3.62**
314.33 Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии (от Абонента)

Хегай М.К.

Итого по приборам учета, с учетом корректировок ОТОПЛЕНИЕ	205.03	Гкал				
Итого по приборам учета, с учетом корректировок ГВС	112.93	Гкал	-	3.62	Гкал	= 109.31 Гкал
Итого по приборам учета, с учетом корректировок ОБЪЕМ ПОТРЕБЛЕННОЙ ВОДЫ	1066.61	м3				

АКТ о теплопотреблении за 12-2015

Мы, нижеподписавшиеся, представитель энергоснабжающей организации ГУП «ТЭК СПб» _____ и представитель абонента

ООО "УК "Единый город" - по доверенности Хегай М.К. ООО "Мегахит", расположенного по адресу:

Шушары, Первомайская ул.д.16 Жил (уч.38 к49/1),

составили настоящий акт в том, что за 12-2015 по договору теплоснабжения от _____ № 626С от 28.10.10 д/с №1 энергоснабжающая организация отпустила, а абонент принял тепловую энергию и теплоноситель в горячей воде в количестве:

Количество потреблённой тепловой энергии	314.33	Гкал
--	---------------	------

Объём потреблённого теплоносителя	1066.61	м3
-----------------------------------	----------------	----

Представитель Абонента

Хегай М.К.

Представитель ГУП "ТЭК СПб"
