

О Т Ч Е Т о теплотреблении по приборам УУТЭ за 12-2015

Абонент: ООО "УК "Единый город" отопление+ГВС

Адрес: Шушары, Первомайская ул.д.16 встр (уч.38 к49/1)

Обслуживающая организация: ООО "Мегахит" Источник: ГУП "ТЭК СПб"

Договор № 626С от 28.10.10 д/с №1

Телефон 9943204

Стр.адрес

Узел учета: жилое о+Г

Код УУТЭ

Рассматривать с УУТЭ График

Установленные приборы: Вычислитель: СПТ943.2 ТВ-1 СПО № 26321 Приборы УУТЭ поверены до Тхв = 0 0С

Подаяющ.тр.(М1): расходомер ЭРСВ Gmin= 0,042 Gmax= 21,23

Обратн.тр. (М2): расходомер ЭРСВ Gmin= 0,042 Gmax= 21,23

Тр. ГВС (М3): расходомер ЭРСВ Gmin= 0,038 Gmax= 7,64

Тр. цирк. ГВС (М4): расходомер ЭРСВ Gmin= 0,023 Gmax= 3,4

Расчетный алгоритм: Зима Q=M1(h1-hхв)-M2(h2-ххв) Лето Q=M1(h1-ххв)-M2(h2-ххв)

Часовые и суточные архивы в файлах спт942-26321-ч-1215.txt

термопреобр: КТППТР-05

термопреобр: КТППТР-05

термопреобр: КТППТР-05

термопреобр: КТППТР-05

Преобразователь давления \_\_\_\_\_

Преобразователь давления \_\_\_\_\_

Преобразователь давления \_\_\_\_\_

Преобразователь давления \_\_\_\_\_

Договорные нагрузки, Гкал/час Qот= Qвент= Qгвс= Qтех=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час Qот= Qвент= Qгвс= Qтех=

Договорные расходы (ср.сут) т/сут Got= Gвент= Gгвс= Gтех=

Фактическое потребление за отчетный период

| Дата     | Время<br>счета<br>Ти | НС   | Учет (ТВ-1) СП=0 |          |            |           |           |           |               |               |         | Учет ГВС (ТВ-2) |          |         |           |           |          |          |           |           |              | Q гвс изл | Q тех.гвс | Общее<br>теплотребл<br>ение |
|----------|----------------------|------|------------------|----------|------------|-----------|-----------|-----------|---------------|---------------|---------|-----------------|----------|---------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|--------------|-----------|-----------|-----------------------------|
|          |                      |      | m1,<br>т         | m2,<br>т | m1-m2<br>т | t1,<br>°С | t2,<br>°С | dT,<br>°С | P1,<br>кг/см2 | P2,<br>кг/см2 | Q отопл | m3,<br>т        | m4,<br>т | dm<br>т | V3,<br>м3 | V4,<br>м3 | dV<br>м3 | V5<br>м3 | t3,<br>°С | t4,<br>°С | Q гвс<br>общ |           |           |                             |
| 24.11.15 | 24.00                | 19   | 31.28            | 31.56    | -0.28      | 65.3      | 46.6      | 18.8      | 4.6           | 2.6           | 0.48    | 4.28            | 3.63     | 0.66    | 4.37      | 3.67      | 0.70     |          | 64.90     | 49.67     | 0.10         | 0.04      | 0.06      | 0.57                        |
| 25.11.15 | 24.00                | 19   | 29.69            | 30.24    | -0.54      | 65.7      | 46.3      | 19.4      | 4.6           | 2.6           | 0.48    | 3.88            | 3.60     | 0.28    | 3.96      | 3.64      | 0.32     |          | 65.20     | 49.24     | 0.08         | 0.02      | 0.06      | 0.55                        |
| 26.11.15 | 24.00                | 19   | 34.49            | 34.97    | -0.48      | 65.6      | 47.7      | 17.9      | 4.6           | 2.6           | 0.51    | 4.10            | 3.58     | 0.52    | 4.18      | 3.62      | 0.56     |          | 65.07     | 49.40     | 0.09         | 0.03      | 0.06      | 0.60                        |
| 27.11.15 | 24.00                | 19   | 27.62            | 27.78    | -0.16      | 65.5      | 46.1      | 19.5      | 4.6           | 2.6           | 0.44    | 4.24            | 3.62     | 0.61    | 4.32      | 3.66      | 0.66     |          | 65.35     | 49.69     | 0.10         | 0.04      | 0.06      | 0.53                        |
| 28.11.15 | 24.00                | 19   | 19.86            | 19.88    | -0.01      | 67.3      | 43.6      | 23.7      | 4.6           | 2.6           | 0.38    | 4.04            | 3.49     | 0.55    | 4.12      | 3.53      | 0.59     |          | 66.84     | 50.12     | 0.10         | 0.03      | 0.06      | 0.47                        |
| 29.11.15 | 24.00                | 19   | 27.56            | 27.79    | -0.23      | 65.6      | 45.6      | 20.0      | 4.6           | 2.6           | 0.45    | 4.01            | 3.44     | 0.57    | 4.09      | 3.48      | 0.61     |          | 65.21     | 49.14     | 0.09         | 0.03      | 0.06      | 0.54                        |
| 30.11.15 | 24.00                | 19   | 28.02            | 28.31    | -0.29      | 65.2      | 45.6      | 19.6      | 4.6           | 2.6           | 0.45    | 3.93            | 3.42     | 0.51    | 4.01      | 3.46      | 0.55     |          | 64.69     | 48.81     | 0.09         | 0.03      | 0.06      | 0.54                        |
| 01.12.15 | 24.00                | 19   | 22.90            | 23.00    | -0.10      | 66.8      | 44.6      | 22.1      | 4.6           | 2.6           | 0.41    | 3.63            | 3.09     | 0.54    | 3.71      | 3.13      | 0.58     |          | 66.25     | 48.65     | 0.09         | 0.03      | 0.06      | 0.50                        |
| 02.12.15 | 24.00                | 19   | 22.47            | 22.55    | -0.08      | 66.4      | 44.5      | 21.9      | 4.6           | 2.6           | 0.40    | 4.11            | 3.55     | 0.56    | 4.19      | 3.59      | 0.60     |          | 65.91     | 49.98     | 0.09         | 0.03      | 0.06      | 0.49                        |
| 03.12.15 | 24.00                | 2.19 | 28.66            | 28.90    | -0.23      | 64.0      | 46.0      | 18.0      | 4.6           | 2.6           | 0.41    | 6.38            | 5.87     | 0.51    | 6.50      | 5.95      | 0.55     |          | 64.03     | 53.04     | 0.10         | 0.03      | 0.07      | 0.51                        |
| 04.12.15 | 24.00                | 19   | 25.72            | 25.97    | -0.25      | 64.4      | 45.6      | 18.9      | 4.6           | 2.6           | 0.38    | 6.94            | 6.44     | 0.50    | 7.07      | 6.53      | 0.55     |          | 64.05     | 53.80     | 0.10         | 0.03      | 0.07      | 0.48                        |
| 05.12.15 | 24.00                | 19   | 21.27            | 21.30    | -0.02      | 65.3      | 44.4      | 20.9      | 4.6           | 2.6           | 0.34    | 6.46            | 5.83     | 0.62    | 6.58      | 5.91      | 0.67     |          | 64.82     | 53.66     | 0.11         | 0.04      | 0.07      | 0.44                        |
| 06.12.15 | 24.00                | 19   | 16.51            | 16.49    | 0.02       | 65.9      | 43.5      | 22.5      | 4.6           | 2.6           | 0.28    | 5.99            | 5.50     | 0.49    | 6.11      | 5.57      | 0.54     |          | 65.35     | 53.57     | 0.10         | 0.03      | 0.07      | 0.37                        |
| 07.12.15 | 24.00                | 19   | 19.17            | 19.16    | 0.01       | 65.2      | 44.1      | 21.1      | 4.6           | 2.6           | 0.31    | 6.36            | 5.93     | 0.43    | 6.48      | 6.01      | 0.47     |          | 64.62     | 53.74     | 0.09         | 0.03      | 0.07      | 0.41                        |
| 08.12.15 | 24.00                | 19   | 24.25            | 24.02    | 0.22       | 64.4      | 45.0      | 19.4      | 4.6           | 2.6           | 0.38    | 6.12            | 5.55     | 0.57    | 6.24      | 5.63      | 0.62     |          | 63.84     | 52.91     | 0.10         | 0.03      | 0.06      | 0.48                        |
| 09.12.15 | 24.00                | 19   | 25.81            | 25.56    | 0.25       | 63.6      | 44.7      | 18.9      | 4.6           | 2.6           | 0.40    | 5.15            | 4.51     | 0.64    | 5.25      | 4.56      | 0.69     |          | 63.11     | 50.76     | 0.10         | 0.04      | 0.06      | 0.50                        |
| 10.12.15 | 24.00                | 19   | 18.48            | 18.13    | 0.35       | 65.1      | 42.6      | 22.5      | 4.6           | 2.6           | 0.34    | 4.26            | 3.74     | 0.52    | 4.35      | 3.78      | 0.56     |          | 64.69     | 49.79     | 0.09         | 0.03      | 0.06      | 0.43                        |
| 11.12.15 | 24.00                | -    | 16.36            | 15.85    | 0.52       | 65.4      | 41.6      | 23.7      | 4.6           | 2.6           | 0.31    | 4.25            | 3.60     | 0.64    | 4.33      | 3.65      | 0.68     |          | 64.94     | 49.64     | 0.10         | 0.04      | 0.06      | 0.41                        |
| 12.12.15 | 24.00                | 19   | 23.41            | 23.10    | 0.31       | 63.5      | 43.7      | 19.8      | 4.6           | 2.6           | 0.38    | 4.76            | 4.15     | 0.62    | 4.85      | 4.20      | 0.65     |          | 63.06     | 49.80     | 0.09         | 0.04      | 0.06      | 0.48                        |
| 13.12.15 | 24.00                | 19   | 29.54            | 29.41    | 0.13       | 63.3      | 45.5      | 17.8      | 4.6           | 2.6           | 0.43    | 5.10            | 4.41     | 0.69    | 5.19      | 4.46      | 0.74     |          | 62.81     | 50.18     | 0.10         | 0.04      | 0.06      | 0.53                        |
| 14.12.15 | 24.00                | 19   | 25.95            | 25.79    | 0.15       | 64.1      | 44.6      | 19.5      | 4.6           | 2.6           | 0.42    | 4.56            | 4.02     | 0.54    | 4.65      | 4.07      | 0.58     |          | 63.57     | 49.81     | 0.09         | 0.03      | 0.06      | 0.51                        |
| 15.12.15 | 24.00                | 19   | 30.00            | 29.98    | 0.02       | 65.1      | 46.2      | 18.9      | 4.6           | 2.6           | 0.47    | 4.45            | 3.85     | 0.60    | 4.54      | 3.90      | 0.64     |          | 64.65     | 49.89     | 0.10         | 0.04      | 0.06      | 0.57                        |
| 16.12.15 | 24.00                | 19   | 30.33            | 30.35    | -0.03      | 65.3      | 46.4      | 18.9      | 4.6           | 2.6           | 0.48    | 4.32            | 3.74     | 0.58    | 4.40      | 3.78      | 0.62     |          | 64.86     | 49.74     | 0.09         | 0.03      | 0.06      | 0.57                        |
| 17.12.15 | 24.00                | 19   | 39.10            | 38.91    | 0.19       | 65.1      | 48.4      | 16.8      | 4.6           | 2.6           | 0.56    | 4.61            | 3.85     | 0.76    | 4.70      | 3.90      | 0.81     |          | 64.74     | 49.84     | 0.11         | 0.05      | 0.06      | 0.67                        |
| 18.12.15 | 24.00                | 19   | 46.81            | 47.00    | -0.19      | 60.8      | 47.5      | 13.3      | 4.6           | 2.6           | 0.51    | 5.59            | 4.78     | 0.81    | 5.68      | 4.83      | 0.85     |          | 61.04     | 49.33     | 0.11         | 0.05      | 0.06      | 0.62                        |
| 19.12.15 | 24.00                | 19   | 17.75            | 17.65    | 0.10       | 67.2      | 42.6      | 24.6      | 4.6           | 2.6           | 0.35    | 3.70            | 3.10     | 0.60    | 3.78      | 3.13      | 0.65     |          | 66.85     | 48.89     | 0.10         | 0.04      | 0.06      | 0.44                        |
| 20.12.15 | 24.00                | 19   | 15.29            | 15.20    | 0.09       | 67.0      | 41.5      | 25.5      | 4.6           | 2.6           | 0.31    | 3.57            | 3.08     | 0.49    | 3.64      | 3.11      | 0.53     |          | 66.53     | 48.72     | 0.09         | 0.03      | 0.06      | 0.39                        |
| 21.12.15 | 24.00                | 19   | 10.97            | 10.75    | 0.22       | 67.1      | 39.6      | 27.5      | 4.6           | 2.6           | 0.22    | 3.72            | 3.25     | 0.47    | 3.80      | 3.29      | 0.51     |          | 66.37     | 49.12     | 0.09         | 0.03      | 0.06      | 0.31                        |
| 22.12.15 | 24.00                | 19   | 16.60            | 16.38    | 0.22       | 63.0      | 41.0      | 22.1      | 4.6           | 2.6           | 0.28    | 4.60            | 3.93     | 0.67    | 4.68      | 3.97      | 0.71     |          | 62.58     | 49.29     | 0.09         | 0.04      | 0.05      | 0.38                        |
| 23.12.15 | 24.00                | 19   | 17.89            | 17.78    | 0.10       | 63.6      | 41.7      | 21.9      | 4.6           | 2.6           | 0.30    | 4.56            | 3.95     | 0.60    | 4.64      | 4.00      | 0.64     |          | 63.09     | 49.36     | 0.09         | 0.04      | 0.06      | 0.40                        |
| Среднее  | 24.00                |      | 24.79            | 24.79    | 0.00       | 64.9      | 45.2      |           | 4.6           | 2.6           | 0.40    | 4.72            | 4.15     | 0.57    | 4.81      | 4.20      | 0.61     |          | 64.51     | 50.67     | 0.09         | 0.03      | 0.06      | 0.49                        |
| ИТОГО    | 720.0                |      | 743.8            | 743.8    | 0.00       |           |           |           |               |               | 11.86   | 141.6           | 124.5    | 17.19   | 144.4     | 126.0     | 18.41    |          |           |           | 2.83         | 1.03      | 1.80      | 14.69                       |

|                                              |              |          |          |          |          |         |         |         |          |
|----------------------------------------------|--------------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|----------|
| Показания<br>счетчиков на<br>момент<br>сьема | Дата и время | M1, тонн | M2, тонн | M3, тонн | M4, тонн | V3, м3  | V4, м3  | Q, Гкал | Ти, час  |
|                                              | 24.11.2015   | 6673.26  | 6584.3   | 1448.32  | 1271.38  | 1476.14 | 1289.38 | 126.53  | 9927.45  |
|                                              | 24.12.2015   | 7415.41  | 7326.4   | 1589.86  | 1395.73  | 1620.44 | 1415.25 | 141.19  | 10646.45 |

Период расчета по среднему:  
Количество тепловой энергии Qгвс общ, рассчитанное по среднему  
Количество тепловой энергии Q общ от+ГВС, рассчитанное по среднему  
Объем теплоносителя, рассчитанный по среднему  
Период расчета по договору:

Период превышения t2:  
Корректировка на температуру холодной воды

Итого по приборам учета, с учетом корректировок ОТОПЛЕНИЕ

Итого по приборам учета, с учетом корректировок ГВС

Итого по приборам учета, с учетом корректировок ОБЪЕМ ПОТРЕБЛЕННОЙ ВОДЫ

Ответственный за учет тепловой энергии (от Абонента)

Херай М.К.

11.86

Гкал

2.83

Гкал

18.41

м3

## АКТ о теплопотреблении за 12-2015

Мы, нижеподписавшиеся, представитель энергоснабжающей организации ГУП «ТЭК СПб» \_\_\_\_\_ и представитель абонента

ООО "УК "Единый город" - по доверенности Хегай М.К. ООО "Мегахит", расположенного по адресу:

Шушары, Первомайская ул.д.16 востр (уч.38 к49/1),

составили настоящий акт в том, что за 12-2015 по договору теплоснабжения от \_\_\_\_\_ № 626С от 28.10.10 д/с №1 энергоснабжающая организация отпустила, а абонент принял тепловую энергию и теплоноситель в горячей воде в количестве:

|                                          |              |      |
|------------------------------------------|--------------|------|
| Количество потреблённой тепловой энергии | <b>14.69</b> | Гкал |
|------------------------------------------|--------------|------|

|                                   |              |    |
|-----------------------------------|--------------|----|
| Объём потреблённого теплоносителя | <b>18.41</b> | м3 |
|-----------------------------------|--------------|----|

Представитель Абонента

\_\_\_\_\_

Хегай М.К.

Представитель ГУП "ТЭК СПб"

\_\_\_\_\_