

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за май 2013 года

ТСЖ "СОФИЯ" Абонент
Адрес: Гусарская, 9

Договор №

8-921-327-57-06

Узел учета: Пушкин,
Гусарская, 9 СПТ961 3733

ООО "УК "Единый Город"

Источники:

Установленные приборы:

Часовые и суточные архивы в файлах:
Приборы УУТЭ поверены до

Тхв=0

Вычислитель: СПТ961 №3733

Подающий тр (M1): расходомер:

Обратный тр (M2): расходомер:

Тр. ГВС (M3): расходомер:

Тр. цирк. ГВС (M4): расходомер:

Тр. подпитки (M5): расходомер:

Gmin=

Gmin=

Gmin=

Gmin=

Gmin=

Gmax=

Gmax=

Gmax=

Gmax=

Gmax=

Термопреобр:

Термопреобр:

Термопреобр:

Термопреобр:

Термопреобр:

Преобр. давления:

Преобр. давления:

Преобр. давления:

Преобр. давления:

Преобр. давления:

Расчетный алгоритм: зима - $Q = m1 \cdot (h1 - h_{хв}) - m2 \cdot (h2 - h_{хв})$; лето - $Q = m3 \cdot (h3 - h_{хв}) - m4 \cdot (h4 - h_{хв})$

Договорные нагрузки, Гкал/час:

Догов. нагрузки (ср. час), Гкал/час:

Договорные расходы (ср. сут), т/сут:

Константные значения:

Qот=

Qвент.=

Qстех=

Qот=

Gот=

Gвент.=

Gстех=

P1=

P2=

P3=

P4=

P5=

t1=

t2=

t3=

t4=

t5=

t6=

t7=

t8=

t9=

t10=

t11=

t12=

t13=

t14=

t15=

t16=

t17=

t18=

t19=

t20=

t21=

t22=

t23=

t24=

t25=

t26=

t27=

t28=

t29=

t30=

t31=

t32=

t33=

t34=

t35=

t36=

t37=

t38=

t39=

t40=

t41=

t42=

t43=

t44=

t45=

t46=

t47=

t48=

t49=

t50=

t51=

t52=

t53=

t54=

t55=

t56=

t57=

t58=

t59=

t60=

t61=

t62=

t63=

t64=

t65=

Фактическое потребление за период с 26. 4. 2013 по 30. 4. 2013

Дата	Тн	НС	Учет (ТВ-1)							Контроль (ТВ-2)							Q
			M1	M2	dM	T1	T2	ΔT	P1	P2	M3	M4	dM	V5	T3	T4	
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	°C	°C	
23.04.13	24		288,8	281,2	7,5	62,01	49,3	12,70	7	3,5	0	нд	нд	нд	62,01	49,3	4,1
24.04.13	24		288,6	281,5	7,1	62,57	49,67	12,91	7	3,5	0	нд	нд	нд	62,57	49,67	4,1
25.04.13	24		288,5	281	7,6	62,45	49,64	12,81	7	3,5	0	нд	нд	нд	62,45	49,64	4,1
26.04.13	24		289,2	280,4	8,7	62,40	49,44	12,96	7	3,5	0	нд	нд	нд	62,40	49,44	4,2
27.04.13	24		290,1	281,4	8,7	62,59	49,59	13,00	7	3,5	0	нд	нд	нд	62,59	49,59	4,2
28.04.13	24		290,9	281,9	9	61,99	49,35	12,64	7	3,5	0	нд	нд	нд	61,99	49,35	4,1
29.04.13	24		154,4	149	5,4	55,16	45,65	9,51	7	3,5	0	нд	нд	нд	55,16	45,65	2,2
Среднее	24		270,1	262,3	7,7	61,31	48,95	12,36	7	3,5	0	0	0	0	48,95	0	3,9
Итого	168		1890,5	1836,4	54						0	0	0	0			27

Фактическое потребление за период с 1. 5. 2013 по 25. 5. 2013

Дата	Тн	НС	Учет (ТВ-1)							Контроль (ТВ-2)							Q
			M1	M2	dM	T1	T2	ΔT	P1	P2	M3	M4	dM	V5	T3	T4	
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	°C	°C	
30.04.13	24		0	0	0	33,31	30,9	2,41	7	3,5	0	нд	нд	нд	33,31	30,9	0
01.05.13	24		0	0	0	25,29	23,82	1,48	7	3,5	0	нд	нд	нд	25,29	23,82	0
02.05.13	24		0	0	0	21,02	20,03	0,99	7	3,5	0	нд	нд	нд	21,02	20,03	0
03.05.13	24		0	0	0	18,37	17,59	0,78	7	3,5	0	нд	нд	нд	18,37	17,59	0
04.05.13	24		0	0	0	16,55	15,97	0,57	7	3,5	0	нд	нд	нд	16,55	15,97	0
05.05.13	24		0	0	0	15,19	14,83	0,36	7	3,5	0	нд	нд	нд	15,19	14,83	0
06.05.13	24		0	0	0	14,18	13,96	0,22	7	3,5	0	нд	нд	нд	14,18	13,96	0
07.05.13	24		0	0	0	13,58	13,45	0,13	7	3,5	0	нд	нд	нд	13,58	13,45	0
08.05.13	24		0	0	0	13,13	13,05	0,08	7	3,5	0	нд	нд	нд	13,13	13,05	0
09.05.13	24		0	0	0	12,88	12,84	0,05	7	3,5	0	нд	нд	нд	12,88	12,84	0
10.05.13	24		0	0	0	12,73	12,7	0,03	7	3,5	0	нд	нд	нд	12,73	12,7	0
11.05.13	24		6,2	5,2	1	14,30	13,29	1,01	7	3,5	6,2	нд	нд	нд	14,30	13,29	0,5
12.05.13	24		0	0	0	12,53	12,5	0,03	7	3,5	0	нд	нд	нд	12,53	12,5	0
13.05.13	24		0	0	0	12,55	12,52	0,03	7	3,5	0	нд	нд	нд	12,55	12,52	0
14.05.13	24		0	0	0	12,51	12,47	0,04	7	3,5	0	нд	нд	нд	12,51	12,47	0
15.05.13	24		0	0	0	12,42	12,38	0,04	7	3,5	0	нд	нд	нд	12,42	12,38	0
16.05.13	24		0	0	0	12,45	12,41	0,04	7	3,5	0	нд	нд	нд	12,45	12,41	0
17.05.13	24		0	0	0	12,59	12,54	0,04	7	3,5	0	нд	нд	нд	12,59	12,54	0
18.05.13	24		0	0	0	12,74	12,69	0,05	7	3,5	0	нд	нд	нд	12,74	12,69	0
19.05.13	24		0	0	0	12,82	12,77	0,06	7	3,5	0	нд	нд	нд	12,82	12,77	0
20.05.13	24		0	0	0	12,77	12,69	0,08	7	3,5	0	нд	нд	нд	12,77	12,69	0
21.05.13	24		0	0	0	12,77	12,69	0,09	7	3,5	0	нд	нд	нд	12,77	12,69	0
Среднее	24		0,3	0,2	0,0	15,3	14,91	0,39	7	3,5	0,3	0	0	0	14,9	0	0,0
Итого	528		6,2	5,2	1						6,2	0	0	0			0,5

Итого по приборам учета

Среднее	23,2		63,2	63,2	1,8	26,41	23,13	3,28	7	3,5	0,2	0	0	0	26,41	23,13	0,92
Итого	696		1896,7	1841,6	55						6,2	0	0	0			27,5

Показания счетчиков на момент снятия данных

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V5, куб.м	Тн, ч
27.05.2013	50865,7	49712,8	106,2	0	0	24
29.04.2013	50582,4	49440	100	0	0	0

Контрольные параметры

Контрольная сумма БД	DE91
Время включения защиты	141212/132705
Время выключения защиты	141212/132616
Версия программы	961.02445046

Период расчета по среднему

Период расчета по договору

Период превышения t2

Инженер ОПУ района Дирекции "Энергосбыт" ГУП "ТЭК СПб"
Ответственный за учет тепловой энергии от абонента Зубинский И.А.

