

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

25/04/13г. - 24/05/13г.

Абонент: ООО "УК "Единый город"

Договор №: _____

Адрес: Ленинградская обл., г. Гатчина, ул. Ген. Сандалова д. 3 Тип расходомера: ПРЭМ

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 72.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 72.00 м3/ч G обр min = 0.48 м3/ч

Tхв = 5.00°C

Заводской номер 00000001

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=3

T3=0

КС=0хА88В

ПО 2.7

	ВНР	НС	M1	M2	Mг	t1	t2	dt	P1	P2	Qo	ВО
Дата	ч		т	т	т	°C	°C	°C	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч
25.04.2013	24		320,92	316,73	4,19	59,19	50,87	8,32	6	5	2,865	0
26.04.2013	24		306,36	301,21	5,15	57,97	48,91	9,06	6	5	3,005	0
27.04.2013	24		301,4	296	5,4	59,13	49,03	10,1	6	5	3,283	0
28.04.2013	24		303,8	298,07	5,73	58,96	49,23	9,73	6	5	3,21	0
29.04.2013	24		327,72	321,79	5,93	59,82	51,44	8,38	6	5	3,024	0
30.04.2013	24		302,57	297,17	5,4	60,45	51,95	8,5	6	5	2,828	0
01.05.2013	24		316,53	312,41	4,12	60,27	52,34	7,93	6	5	2,71	0
02.05.2013	24		323,52	321,29	2,23	59,76	51,87	7,89	6	5	2,662	0
03.05.2013	24		325,54	322,86	2,68	60,17	52,41	7,76	6	5	2,656	0
04.05.2013	24		313,47	308,98	4,49	60,86	53,11	7,75	6	5	2,648	0
05.05.2013	24		323,69	318,77	4,92	62,06	54,76	7,3	6	5	2,611	0
06.05.2013	24		301,38	296,6	4,78	60,03	52,45	7,58	6	5	2,516	0
07.05.2013	24		240,45	236,89	3,56	62,46	53,06	9,4	6	5	2,433	0
08.05.2013	24		226,22	223,61	2,61	65,27	58,83	6,44	6	5	1,599	0
09.05.2013	24		275,84	271,46	4,38	57,7	54,12	3,58	6	5	1,204	0
10.05.2013	24		248,96	245,12	3,84	61,22	57,02	4,2	6	5	1,244	0
11.05.2013	24		194,28	191,37	2,91	63,08	57,63	5,45	6	5	1,218	0
12.05.2013	24		193,3	190,31	2,99	62,53	56,99	5,54	6	5	1,227	0
13.05.2013	24		197,87	194,69	3,18	60,04	55	5,04	6	5	1,158	0
14.05.2013	24		203,67	200,36	3,31	59,82	54,87	4,95	6	5	1,175	0
15.05.2013	24		221,03	217,41	3,62	60,9	56,01	4,89	6	5	1,271	0
16.05.2013	24		212,25	208,71	3,54	59,54	54,85	4,69	6	5	1,173	0
17.05.2013	24		201,32	198	3,32	58,04	53,11	4,93	6	5	1,155	0
18.05.2013	24		220,27	216,64	3,63	60,26	55,4	4,86	6	5	1,255	0
19.05.2013	24		215,77	212,28	3,49	61,07	56,15	4,92	6	5	1,245	0
20.05.2013	24		215,67	212,09	3,58	58,56	54,35	4,21	6	5	1,088	0
21.05.2013	24		243,48	239,4	4,08	60,91	56,78	4,13	6	5	1,22	0
22.05.2013	24		239,75	235,54	4,21	59,4	55,38	4,02	6	5	1,18	0
23.05.2013	24		257	252,46	4,54	60,81	56,88	3,93	6	5	1,248	0
24.05.2013	24		231,4	227,26	4,14	58,43	54,12	4,31	6	5	1,203	0
Итого:	720		7805,43	7685,48	119,95						57,314	0
Средние:						60,29	53,96	6,32	6	5		

Дата	ВНР	M1	M2	Mг	Qo	ВОС
	ч	т	т	т	Гкал	ч
24/04/1324:00	27133	320632,07	320173,24	458,83	3433,398	260
24/05/1324:00	27853	328437,5	327858,72	578,78	3490,712	260
Итого:	720	7805,43	7685,48	119,95	57,314	0



Период нормальной работы 720ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 28156ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации