

Месячный отчет о потреблении теплоносителя
и тепловой энергии из водяной системы за 03-2013

Отопление

Отчет сформирован 19.03.2013

Дата и время печати 21.03.2013 12:48:24

Тепловычислитель СПТ943.1; Сетевой номер NT=0; идентификатор ИД=16011

Канал ТВ1; Схема учета СП=0; Код абонента КВ=1

Потребитель: _____ Адрес: п. Новин Свет. р. 32

Телефон: _____ Договор: _____ от: _____

Источник теплоты: _____ Магистраль: _____ Тепловая камера: _____

Договорной расход, т/сут: на циркуляцию _____ на ГВС _____

Договорная температура холодной воды источника подпитки: t_{хв}= _____ °C

Наибольший измеряемый расход, т/сут: M1= _____ M2= _____ M3= _____

Наименьший измеряемый расход, т/сут: M1= _____ M2= _____ M3= _____

Сутки, час	НС	Время счета Тн	подающий труб.			обратный труб.			М3	Тепло Q	
			t1	P1	M1	t2	P2	M2			
20.02.13	00:00	*	24.00	64.64	4.500	225.868	53.26	4.000	228.605	1.200	2.629
21.02.13	00:00	*	24.00	68.51	4.500	224.775	55.66	4.000	227.443	1.200	2.952
22.02.13	00:00	*	24.00	65.24	4.500	225.377	53.63	4.000	228.048	1.200	2.677
23.02.13	00:00	*	24.00	57.97	4.500	226.249	48.69	4.000	228.682	1.200	2.153
24.02.13	00:00	*	24.00	58.26	4.500	226.132	48.77	4.000	228.901	1.200	2.200
25.02.13	00:00	*	24.00	58.81	4.500	227.964	49.25	4.000	230.875	1.200	2.234
26.02.13	00:00	*	24.00	55.96	4.500	161.785	47.17	4.000	163.749	1.122	1.468
27.02.13	00:00	*	24.00	58.66	4.500	229.257	49.23	4.000	232.106	1.200	2.216
28.02.13	00:00	*	24.00	56.10	4.500	230.132	47.65	4.000	232.587	1.279	2.001
01.03.13	00:00	*	24.00	58.65	4.500	227.128	49.20	4.000	230.042	1.200	2.200
02.03.13	00:00	*	24.00	66.42	4.500	224.651	54.38	4.000	227.476	1.200	2.767
03.03.13	00:00	*	24.00	65.42	4.500	225.367	53.75	4.000	228.173	1.200	2.690
04.03.13	00:00	*	24.00	67.07	4.500	225.403	54.64	4.000	228.169	1.200	2.865
05.03.13	00:00	*	24.00	64.58	4.500	225.306	53.04	4.000	228.001	1.200	2.659
06.03.13	00:00	*	24.00	57.46	4.500	228.034	48.36	4.000	230.628	1.200	2.130
07.03.13	00:00	*	24.00	62.88	4.500	227.457	51.78	4.000	230.197	1.200	2.582
08.03.13	00:00	*	24.00	66.19	4.500	227.847	54.15	4.000	230.592	1.200	2.803
09.03.13	00:00	*	24.00	65.89	4.500	227.562	53.97	4.000	230.336	1.200	2.773
10.03.13	00:00	*	24.00	69.12	4.500	226.710	56.11	4.000	229.486	1.200	3.014
11.03.13	00:00	*	24.00	64.89	4.500	227.140	53.26	4.000	229.925	1.200	2.703
12.03.13	00:00	*	24.00	65.94	4.500	227.294	54.00	4.000	230.076	1.200	2.776
13.03.13	00:00	*	24.00	64.79	4.500	227.962	53.30	4.000	230.762	1.200	2.680
14.03.13	00:00	*	24.00	67.14	4.500	228.375	54.92	4.000	231.192	1.200	2.853
15.03.13	00:00	*	24.00	65.79	4.500	227.232	53.85	4.000	230.001	1.200	2.774
16.03.13	00:00	*	24.00	65.20	4.500	224.120	53.47	4.000	226.814	1.200	2.690
17.03.13	00:00	*	24.00	65.37	4.500	227.136	53.59	4.000	229.880	1.200	2.737
18.03.13	00:00	*	24.00	65.96	4.500	225.735	53.77	4.000	228.417	1.200	2.814
19.03.13	00:00	*	24.00	66.48	4.500	224.855	54.29	4.000	227.530	1.200	2.801
ИТОГО		*	672.00	63.55	4.500	6282.850	52.40	4.000	6358.690	33.601	71.841
		ч		°C	кг/см2	т	°C	кг/см2	т	т	Гкал

Ответственный за учет _____

Дата _____



89213275706

Месячный отчет о потреблении теплоносителя
и тепловой энергии из водяной системы за 03-2013

ГВС

Отчет сформирован 19.03.2013

Дата и время печати 21.03.2013 12:49:01

Тепловычислитель СПТ943.1; Сетевой номер NT=0; идентификатор ИД=16011

Канал ТВ2; Схема учета СП=7; Код абонента KB=2

Потребитель:

Адрес: и Чован Свист. г. 32

Телефон: _____ Договор: _____ от: _____

Источник теплоты: _____ Магистраль: _____ Тепловая камера: _____

Договорной расход, т/сут: на циркуляцию _____ на ГВС _____

Договорная температура холодной воды источника подпитки: $t_{хв}$ = _____ °C

Наибольший измеряемый расход, т/сут: M1= _____ M2= _____ M3= _____

Наименьший измеряемый расход, т/сут: M1= _____ M2= _____ M3= _____

Сутки, час	НС	Время счета Тн	подающий труб.			обратный труб.			M3	Тепло Q
			t1	P1	M1	t2	P2	M2		
20.02.13	00:00	*	24.00	40.98	4.500	12.147	0.00	0.000	0.000	0.436
21.02.13	00:00	*	24.00	42.71	4.500	14.197	0.00	0.000	0.000	0.534
22.02.13	00:00	*	24.00	40.19	4.500	12.818	0.00	0.000	0.000	0.450
23.02.13	00:00	*	24.00	39.33	4.500	14.350	0.00	0.000	0.000	0.492
24.02.13	00:00	*	24.00	39.83	4.500	15.614	0.00	0.000	0.000	0.543
25.02.13	00:00	*	24.00	39.05	4.500	13.777	0.00	0.000	0.000	0.468
26.02.13	00:00	*	24.00	38.07	4.500	14.030	0.00	0.000	0.000	0.463
27.02.13	00:00	*	24.00	38.29	4.500	12.643	0.00	0.000	0.000	0.420
28.02.13	00:00	*	24.00	41.35	4.500	14.517	0.00	0.000	0.000	0.527
01.03.13	00:00	*	24.00	40.33	4.500	13.274	0.00	0.000	0.000	0.468
02.03.13	00:00	*	24.00	42.13	4.500	13.469	0.00	0.000	0.000	0.499
03.03.13	00:00	*	24.00	42.14	4.500	15.575	0.00	0.000	0.000	0.577
04.03.13	00:00	*	24.00	40.55	4.500	13.675	0.00	0.000	0.000	0.485
05.03.13	00:00	*	24.00	40.10	4.500	12.800	0.00	0.000	0.000	0.448
06.03.13	00:00	*	24.00	40.62	4.500	15.438	0.00	0.000	0.000	0.549
07.03.13	00:00	*	24.00	39.13	4.500	13.897	0.00	0.000	0.000	0.473
08.03.13	00:00	*	24.00	40.63	4.500	13.856	0.00	0.000	0.000	0.493
09.03.13	00:00	*	24.00	42.03	4.500	14.484	0.00	0.000	0.000	0.535
10.03.13	00:00	*	24.00	42.40	4.500	14.179	0.00	0.000	0.000	0.529
11.03.13	00:00	*	24.00	40.82	4.500	14.087	0.00	0.000	0.000	0.503
12.03.13	00:00	*	24.00	42.24	4.500	14.190	0.00	0.000	0.000	0.527
13.03.13	00:00	*	24.00	40.88	4.500	13.636	0.00	0.000	0.000	0.488
14.03.13	00:00	*	24.00	41.82	4.500	13.734	0.00	0.000	0.000	0.505
15.03.13	00:00	*	24.00	41.87	4.500	15.412	0.00	0.000	0.000	0.567
16.03.13	00:00	*	24.00	42.75	4.500	17.096	0.00	0.000	0.000	0.644
17.03.13	00:00	*	24.00	31.90	4.500	13.101	0.00	0.000	0.000	0.351
18.03.13	00:00	*	24.00	12.15	4.500	22.135	0.00	0.000	0.000	0.159
19.03.13	00:00	*	24.00	41.85	4.500	16.729	0.00	0.000	0.000	0.615
ИТОГО	*		672.00	39.50	4.500	404.860	0.00	0.000	0.000	13.751
		ч	°C	кг/см2	т	°C	кг/см2	т	т	Гкал

Ответственный за учет

Дата



921 327 57 06