

Месячный отчет о потреблении теплоносителя
и тепловой энергии из водяной системы за 03-2013

Отчет сформирован 19.03.2013

Дата и время печати 21.03.2013 12:45:09

Тепловычислитель СПТ943.1; Сетевой номер NT=0; идентификатор ИД=15712

Канал ТВ1; Схема учета СП=0; Код абонента KB=1

Потребитель: _____ Адрес: г. Иловайское , д. 33

Телефон: _____ Договор: _____ от: _____

Источник теплоты: _____ Магистраль: _____ Тепловая камера: _____

Договорной расход, т/сут: на циркуляцию _____ на ГВС _____

Договорная температура холодной воды источника подпитки: $t_{хв}$ = _____ °C

Наибольший измеряемый расход, т/сут: M1= _____ M2= _____ M3= _____

Наименьший измеряемый расход, т/сут: M1= _____ M2= _____ M3= _____

Отопление

Сутки, час		НС	Время счета Ti	подающий труб.			обратный труб.			M3	Тепло Q
				t1	P1	M1	t2	P2	M2		
20.02.13	00:00	*	24.00	64.57	4.000	287.617	54.48	3.500	289.746	2.400	3.024
21.02.13	00:00	*	24.00	68.43	4.000	287.540	57.07	3.500	289.627	2.400	3.396
22.02.13	00:00	*	24.00	65.17	4.000	287.778	54.86	3.500	290.040	2.400	3.091
23.02.13	00:00	*	24.00	57.92	4.000	288.200	49.65	3.500	290.102	2.317	2.489
24.02.13	00:00	*	24.00	58.21	4.000	288.017	49.79	3.500	289.972	2.400	2.534
25.02.13	00:00	*	24.00	58.76	4.000	287.944	50.18	3.500	289.583	2.279	2.574
26.02.13	00:00	*	24.00	55.29	4.000	213.302	47.43	3.500	214.623	1.810	1.755
27.02.13	00:00	*	24.00	58.59	4.000	288.679	50.13	3.500	290.093	2.236	2.546
28.02.13	00:00	*	24.00	56.03	4.000	288.330	48.51	3.500	289.825	2.301	2.273
01.03.13	00:00	*	24.00	58.61	4.000	287.831	50.31	3.500	289.476	2.400	2.498
02.03.13	00:00	*	24.00	66.33	4.000	287.589	55.83	3.500	289.185	2.334	3.145
03.03.13	00:00	*	24.00	65.33	4.000	287.556	55.05	3.500	289.295	2.400	3.080
04.03.13	00:00	*	24.00	66.99	4.000	287.040	56.13	3.500	288.739	2.400	3.244
05.03.13	00:00	*	24.00	64.50	4.000	287.199	54.49	3.500	289.047	2.305	2.993
06.03.13	00:00	*	24.00	57.41	4.000	287.684	49.46	3.500	289.587	2.400	2.396
07.03.13	00:00	*	24.00	62.83	4.000	287.394	53.26	3.500	289.209	2.324	2.865
08.03.13	00:00	*	24.00	66.12	4.000	287.371	55.66	3.500	289.519	2.400	3.132
09.03.13	00:00	*	24.00	65.82	4.000	287.355	55.44	3.500	289.353	2.300	3.104
10.03.13	00:00	*	24.00	69.05	4.000	287.086	57.72	3.500	289.258	2.400	3.383
11.03.13	00:00	*	24.00	64.82	4.000	287.523	54.68	3.500	289.532	2.400	3.040
12.03.13	00:00	*	24.00	65.87	4.000	287.258	55.44	3.500	289.605	2.400	3.119
13.03.13	00:00	*	24.00	64.71	4.000	287.352	54.66	3.500	289.538	2.400	3.011
14.03.13	00:00	*	24.00	67.06	4.000	287.068	56.38	3.500	289.426	2.400	3.193
15.03.13	00:00	*	24.00	65.71	4.000	287.027	55.35	3.500	289.527	2.400	3.099
16.03.13	00:00	*	24.00	65.11	4.000	287.661	54.96	3.500	289.861	2.400	3.042
17.03.13	00:00	*	24.00	65.30	4.000	287.225	54.96	3.500	290.145	2.400	3.093
18.03.13	00:00	*	24.00	65.91	4.000	286.319	55.30	3.500	289.822	2.400	3.162
19.03.13	00:00	*	24.00	66.41	4.000	286.023	55.87	3.500	289.758	2.400	3.141
ИТОГО		*	672.00	63.46	4.000	7974.970	53.68	3.500	8033.490	65.807	81.420
		ч		°C	кг/см2	т	°C	кг/см2	т	т /	Гкал

Ответственный за учет _____

Дата _____



8 921 327 57 06

Месячный отчет о потреблении теплоносителя
и тепловой энергии из водяной системы за 03-2013

ГВС

Отчет сформирован 19.03.2013

Дата и время печати 21.03.2013 12:45:58

Тепловычислитель СПТ943.1; Сетевой номер NT=0; идентификатор ИД=15712

Канал ТВ2; Схема учета СП=0; Код абонента KB=2

Потребитель: _____ Адрес: г. Ижевск Совет. р.

Телефон: _____ Договор: _____ от: _____

Источник теплоты: _____ Магистраль: _____ Тепловая камера: _____

Договорной расход, т/сут: на циркуляцию _____ на ГВС _____

Договорная температура холодной воды источника подпитки: t_{хв}= _____ °C

Наибольший измеряемый расход, т/сут: M1= _____ M2= _____ M3= _____

Наименьший измеряемый расход, т/сут: M1= _____ M2= _____ M3= _____

Сутки, час	НС	Время счета Тн	подающий труб.			обратный труб.			М3	Тепло Q	
			t1	P1	M1	t2	P2	M2			
20.02.13	00:00	*	24.00	44.75	4.500	10.935	19.24	2.600	0.000	10.935	0.434
21.02.13	00:00	*	24.00	46.25	4.500	10.833	18.93	2.600	0.000	10.833	0.447
22.02.13	00:00	*	24.00	44.46	4.500	11.244	18.64	2.600	0.000	11.244	0.443
23.02.13	00:00	*	24.00	43.47	4.500	12.811	18.48	2.600	0.000	12.811	0.493
24.02.13	00:00	*	24.00	43.51	4.500	12.552	18.40	2.600	0.000	12.552	0.483
25.02.13	00:00	*	24.00	42.52	4.500	12.897	18.91	2.600	0.000	12.897	0.484
26.02.13	00:00	*	24.00	42.39	4.500	10.634	17.42	2.600	0.001	10.633	0.397
27.02.13	00:00	*	24.00	42.11	4.500	10.657	19.11	2.600	0.000	10.657	0.395
28.02.13	00:00	*	24.00	44.17	4.500	10.888	19.58	2.600	0.000	10.888	0.426
01.03.13	00:00	*	24.00	47.50	4.500	10.760	20.50	2.600	0.000	10.760	0.457
02.03.13	00:00	*	24.00	48.09	4.500	12.825	19.79	2.600	0.000	12.825	0.552
03.03.13	00:00	*	24.00	45.24	4.500	13.680	19.55	2.600	0.000	13.680	0.550
04.03.13	00:00	*	24.00	42.37	4.500	11.649	19.11	2.600	0.000	11.649	0.435
05.03.13	00:00	*	24.00	45.30	4.500	12.058	18.74	2.600	0.000	12.058	0.486
06.03.13	00:00	*	24.00	44.08	4.500	12.727	17.77	2.600	0.000	12.727	0.497
07.03.13	00:00	*	24.00	43.66	4.500	11.952	16.24	2.600	0.000	11.952	0.462
08.03.13	00:00	*	24.00	45.47	4.500	13.197	17.73	2.600	0.000	13.197	0.534
09.03.13	00:00	*	24.00	45.63	4.500	12.045	18.29	2.600	0.000	12.045	0.489
10.03.13	00:00	*	24.00	48.43	4.500	14.635	18.52	2.600	0.000	14.635	0.635
11.03.13	00:00	*	24.00	45.79	4.500	12.989	17.54	2.600	0.000	12.989	0.530
12.03.13	00:00	*	24.00	45.42	4.500	12.609	18.26	2.600	0.000	12.609	0.509
13.03.13	00:00	*	24.00	44.51	4.500	11.629	17.97	2.600	0.000	11.629	0.459
14.03.13	00:00	*	24.00	44.53	4.500	11.958	18.08	2.600	0.000	11.958	0.472
15.03.13	00:00	*	24.00	45.24	4.500	11.728	17.73	2.600	0.000	11.728	0.472
16.03.13	00:00	*	24.00	45.83	4.500	13.048	17.62	2.600	0.000	13.048	0.532
17.03.13	00:00	*	24.00	37.44	4.500	9.346	16.97	2.600	0.000	9.346	0.303
18.03.13	00:00	*	24.00	18.61	4.500	4.643	16.62	2.600	0.000	4.643	0.063
19.03.13	00:00	*	24.00	44.67	4.500	13.811	17.78	2.600	0.000	13.811	0.547
ИТОГО	*	672.00	43.62	4.500	330.742	18.34	2.600	0.001	330.741	12.988	
	ч		°C	кг/см2	т	°C	кг/см2	т	т	Гкал	

Ответственный за учет

Дата



Зубинский И.А.

021 327 5706